

Výzva č. 101
Dodanie LED svietidiel

Stavba: Rekonštrukcia štadióna
Objekt: Rekonštrukcia zimného štadióna

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.,
Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:
Dátum:

Č.	Popis	Špecifikácia	Špecifikácia - ekvivalent	MJ	Minimum	Maximum	Ponúknutá jednotková cena bez DPH	Maximálna akceptovateľná cena bez DPH
							48 800,00 EUR	
1	LED svietidla	150W	Parametre LED svietidla musia zodpovedať platnej STN EN 12464-1, príslušným svetelným a elektrotechnickým normám a príslušnej legislatíve, vzťahujúcej sa na osvetlenie športovísk priestorov na území SR. Svietidla musia spĺňať všetky výhody LED osvetlenia, ako sú vysoká energetická úspornosť, vysoký svetelný merný výkon, nízke náklady na údržbu, dlhá životnosť min. 70 000 hodín (L70) pri min. účinnosti 130 lm/W. Svietidlá musia spĺňať odolnosť voči mechanickému poškodeniu min. IK08, zároveň musia mať krytie min. IP 65. Po stránke farby svetla (CCT) chromatickosti svetelného zdroja (+/-200) 4000 K pri index podania farieb (CRI) Ra>80. Svietidlá musia mať možnosť riadenia a pripojenia ktoré zjednodušuje inštaláciu, vyhľadávanie a adresovanie svetiel v sieti a zároveň minimalizuje náklady spojené s inštaláciou.	ks	30	128,0		0,00 EUR
Celková cena bez DPH:							0,00 EUR	

POZOR! Maximálne akceptovateľná cena ponuky je predpokladaná hodnota zákazky.