



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

GEOsys s.r.o.
Rezedová 25/B
821 01 Bratislava

Naša značka
7831/2020ZC2031 – 530

Vaša značka

Vybavuje
Ing. Matúš Tabiš
048 4327 - 735
matus.tabis@stvps.sk

V Banskej Bystrici
20.05.2020

K.ú. Špania Dolina – „Sanácia cesty III/2410, špania Dolina“ – vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí.

Dňa 14.05.2020 nám bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí v záujmovom území stavby „Sanácia cesty III/2410, špania Dolina“ v k.ú. Špania Dolina.

K PREDLOŽENEJ ŽIADOSTI ZAUJÍMAME NÁSLEDOVNÉ STANOVISKO:

V predmetnom území investičného zámeru sa nachádzajú tieto inžinierske siete v správe StVPS a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73, vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (StVS, a.s.), Partizánska cesta 5, Banská Bystrica:

Inžinierske siete	Materiál	Menovitá svetlosť DN [mm]
Verejný vodovod	PE	40
	Oceľ	80

Inžinierske siete boli informatívne zakreslené do priloženej situácie stavebného zámeru.

Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica (StVPS, a.s.):

- Pred spracovaním projektovej dokumentácie požadujeme na **zákazníckom centre** StVPS a.s. Závod 01 Banská Bystrica **objednať vytýčenie podzemných vedení** v správe StVPS a.s. zástupcami našej spoločnosti a **spísať protokol o vytýčení** existujúcich zariadení.
- Vytýčené inžinierske siete a objekty v správe našej spoločnosti požadujeme vyznačiť v situácii stavebného zámeru s **vyznačením odstupových vzdialeností** navrhovaného stavebného zámeru od okraja verejnej kanalizácie (vodovodu) v záujmovom území.
- V zmysle **zákona 442/2002 Z.z.** požadujeme dodržať **ochranné pásmo**:
 - **min. 1,5 m** od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii **do priemeru 500 mm vrátane**,
 - **min. 2,5 m** od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii **nad priemer 500 mm**.
- **V pásme ochrany verejného vodovodu (kanalizácie) je zakázané:**
 - a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,

● Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Call centrum ☎ 0850 111 234. info@stvps.sk, www.stvps.sk, www.veolia.sk

IČ DPH: SK2022102236. IČO 36 644 030, Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vložka č. 840/S

Bankové spojenie: Tatrabanka, IBAN SK 77 1100 0000 0026 2410 7235



- b) vysádzať trvalé porasty,
 - c) umiestňovať skládky,
 - d) vykonávať terénne úpravy.
- V súlade s **STN 73 6005** požadujeme rešpektovať zvislú vzdialenosť všetkých navrhovaných podzemných vedení.
 - V zmysle **STN 75 6101** odporúčame dodržať ochranné pásmo:
 - min. **2,0 m** od osi vodovodnej prípojky obojstranne
 - min. **0,75 m** od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.

Vyjadrenie neslúži pre účely ohlásenia drobnej stavby, vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť (97)
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Anna Šabová
riaditeľka Závodu 01

Prílohy: 1 x situácia
Na vedomie: Zákaznícke centrum StVPS, a.s. Závod 01

K



STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť (97)
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

1 : 1000

15 30 45 60 m

20.5.2020

