

Terkei



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

Basler&Hofmann s.r.o.  
Panenská 13  
811 03 Bratislava

Naša značka  
4722/2021/ZC 1701- 381

Vaša značka  
200/20-MAP 1178.00

Vybavuje  
Surovcik/4327 709

V Banskej Bystrici  
30.03.2021

Vec: „Sanácia bodovej závady na ceste III/ 2410 v k.ú. Špania Dolina na KN-C č. 660/7, 660/12 v ckm 3,770 – 3,990.“-vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre účely stavebného povolenia.

Dňa 25.03.2021 sme zaevidovali Vašu žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre účely vydania územného konania.

Názov stavby: **Sanácia bodovej závady na ceste III/ 2410, Špania Dolina v ckm 3,770 – 3,990**

Investor stavby: **Banskobystrický samosprávny kraj**

Projektant: **Enviconsult s.r.o. Žilina v zastúpení Ing. Marián Kováčik**

Dátum vypracovania / stupeň PD: **07.2020 / DSP a DRS**

Umiestnenie stavby: **k.ú. Špania Dolina , KN-C č.660/7,660/12**

Žiadateľ : **Basler&Hofmann s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava**

#### **Popis stavby (technického riešenia) podľa predloženej PD:**

Predložená projektová dokumentácia rieši sanáciu bodovej závady na ceste III/ 2410. Práce sa budú realizovať na cestnom kilometri 3,770 – 3,900. Projektovú dokumentáciu stavebného zámeru pre stavebné povolenia a realizáciu predložil žiadateľ. Bola predložená technická správa časť D a časť N, koordinačný výkres časť C. Celková dĺžka úpravy je 130,91 m.

Šírkové usporiadanie na začiatku a na konci úpravy je prispôbený existujúcej komunikácii. V projektovej dokumentácii je navrhnutá chránička DN 100 na ochranu vodovodnej prípojky k rodinnému domu. Je potrebná úprava existujúceho hydrantu.

#### **K predloženej žiadosti dávame nasledovné vyjadrenie:**

V záujmovom území sa **nachádza** verejný vodovod PE 40 v správe a prevádzke StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve StVS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica ( orientačne sme vyznačili najbližšie možné vedenie v priloženej situácii).

V predmetnej lokalite sa verejná kanalizácia v správe a prevádzke StVPS a.s. **nenachádza**.

Vyššie uvedená vodovodná prípojka nie je v správe a prevádzke StVPS a.s. Banská Bystrica. Vyjadrenie k úprave vodovodnej prípojky je potrebné požiadať vlastníka vodovodnej prípojky. Pri poškodení prípojky resp. úniku pitnej vody žiadame prizvať zástupcu StVPS a.s. Banská Bystrica, prevádzka vodovodov nakoľko predmetná prípojka je napojená na verejný vodovod PE 40.

● Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
Call centrum ☎ 0850 111 234 ✉ info@stvps.sk, 🌐 www.stvps.sk, www.veolia.sk  
IČ DPH: SK2022102236, IČO 36 644 030, Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu  
Banská Bystrica, odd. Sa vložka č. 840/S  
Bankové spojenie: Tatrabanka, IBAN SK 77 1100 0000 0026 2410 7235



**Pripomienky k technickému riešeniu stavby:**

- Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant (§ 46 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov).
- Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezbuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike.


**Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení v prevádzke StVPS, a.s. v záujmovom území stavby:**

- Pred realizáciou výkopových prác **požadujeme na zákazníckom centre objednať** vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Partizánska cesta 73, Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení exist. zariadení v správe našej spoločnosti.
- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne :
  - min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
  - min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- V prípade prípojok doporučujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne :
  - min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;
  - min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané :
  - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
  - vysádzať trvalé porasty;
  - umiestňovať skládky;
  - vykonávať terénne úpravy.
- Pri križovaní vodovodného / kanalizačného potrubia s inými inžinierskymi sieťami, požadujeme rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

Na základe predložených podkladov a vyššie uvedených pripomienok k technickému riešeniu predmetnej stavby, **súhlasíme** s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Sanácia bodovej závlady na ceste III/ 2410 v k.ú. Špania Dolina na KN-C č. 660/7,660/12 v ckm 3,770 – 3,990.

**Platnosť tohoto vyjadrenia je dva roky od dátumu jeho vydania.**

**Po ukončení platnosti vyjadrenia je potrebné objednať nové vyjadrenie.**

  
 Ing. Anna Šabová  
 STAVEBNÝ ÚRAD VODÁRENSKÁ  
 PRÍRODOVÝA SPOLOČNOSŤ  
 s r. o.  
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Príloha: Situačný výkres záujmového územia s orientačne vyznačením trasy verejného vodovodu.

Na vedomie (bez prílohy): Zákaznícke centrum Závod 01 Banská Bystrica

