



MESTO MALACKY  
Bernolákova 5188/1A  
901 01 Malacky

Pre záujemcov

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo  
3622/2019/

Vybavuje / ☎  
Ing. Sokolová  
**0949671702**

Malacky  
05.02.2019

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P&R“ uverejnenej vo Vestníku č. 16/2019 pod značkou 1674 – WYP dňa 23.01.2019.

V zmysle § 48 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) Vám zasielame vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov na základe žiadosti zo dňa 29.01.2019 k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác „Zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P&R“ uverejnenej vo Vestníku č. 16/2019 pod značkou 1674 – WYP dňa 23.01.2019.

**Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov bolo požadované v nasledujúcich bodoch:**

**Otázka č. 1:**

SO-03, SO-07, SO-08, SO-09 - pri porovnaní PD trvalého dopravného značenia a predloženého výkazu výmer sme zistili, že výkaz výmer neobsahuje všetky dopravné značky v zmysle PD, napr.:

- P8 - hlavná cesta - 2 ks,
- P12 - tvar križovatky - 2 ks,
- A13 - prechod pre chodcov - 2 ks,
- C6a 700 - prikázaný smer obchádzania vpravo - 2 ks,
- radenie jazdných pruhov pred križovatkou - 1 ks.

Opravi obstarávateľ výkaz výmer v zmysle PD?

**Odpoveď:**

Uvedené dopravné značky sú súčasťou stavebného objektu SO 14 Úprava križovatky II/503, tento stavebný objekt nie je súčasťou tohto verejného obstarávania, preto verejný obstarávateľ nebude upravovať výkaz výmer..

**Otázka č. 2:**

Objekt SO 03, SO 07, SO 08, SO 09 - verejný obstarávateľ vo výkaze výmer pol. č. 11, pol. č. 25 - dodávka + montáž zámkovej dlažby uvádza konkrétny typ dlažby "KLASIKO", čím sa preferuje dlažba od jedného výrobu - Premac. Môže byť použitá zámková dlažba od iných výrobcov, ktorá spĺňa požiadavky a parametre (rozmer, hrúbka, farba)?

Telefón  
034/796 61 00

Fax  
034/796 61 51, 52

Bankové spojenie  
3200105003/5600

IČO  
00304913

E-mail  
[msu@malacky.sk](mailto:msu@malacky.sk)

Internet  
[www.malacky.sk](http://www.malacky.sk)

DIČ  
2021049393

**Odpoveď:**

Môže byť použitá dlažba od iného výrobcu, ekvivalent minimálne s rovnakými požiadavkami a parametrami, tak ako je to uvedené aj v poznámke pri výkaze výmer.

S pozdravom

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  
Primátor mesta