


PŮDORYS



1 BETÓNOVÁ NÁDRŽ 2 BETÓNOVÁ SKRUŽ 3 POKLOP ø600 4 BETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA hrúbka od 150 do 200 mm * NÁTOK A VÝTLAK MOŽNO OSADIŤ PODLA POTREBY, DN POTRUBIA PODLA POTREBY	ZAŤAŽENIE POKLOPU 400kN MAX.VÁHA 8,5t HLBKA OSADENIA H=
--	---

RETENČNÁ NÁDRŽ - U KL RN 65 U Objem 65 m3	KLARTEC, spol. s r. o. Mikovíniho 8 917 01 Trnava
---	---

NÁZOV STAVBY	Záchytné parkovisko P&R v Malackách		
STAVEBNÍK	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky	ZAKÁZ. \ ARCH. Č. PR.	2017_08
GENERÁLNY PROJEKTANT	REDE-PROJECT spol.s.r.o., Koprivnická 9/G, 84102 Bratislava	DÁTUM EXPEDÍCIE	07/2017
HLAVNÝ INŽENIER PROJEKTU	Ing. arch. MARTIN STOJČNÝ	DIGITÁLNE : Č. VÝKR.	MAL_DSP_000_001_VHS_001_r00_170731
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VAMI s.r.o, TREŇCIANSKA 15, 821 09 BRATISLAVA Ing. Miroslava Vaňurová	VÝŠKA BALT P.V.	
MIESTO STAVBY	Malacky, p.č. 3258/1,3258/19, 3270/1, 3270/2	FORMÁT	3x A4
OBJEKT	SO 12 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA CEZ ORL	MIERKA	1:50
OBSAH VÝKRESU	RETENČNÁ NÁDRŽ	Č. ČASTI	006
		PROFESIA	VHS
		REVÍZIA	r00
		Č. VÝKRESU	PARÉ
DSP	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY	006	
STUPEŇ PD			