

LPZ0A - ZÓNA PRIAMEHO OHROZENIA ÚDEROM BLESKU A PLNÝM ELEKTROMAGNETICKÝM POĽOM.
LPZ0B - ZÓNA CHRÁNENÁ PRED PRIAMYM ÚDEROM BLESKU, ALE KDE JE OHROZENIE PLNÝM ELEKTROMAGNETICKÝM POLOM.
LPZ1 - ZÓNA, KDE JE OBMEDZENÝ IMPULZNÝ PRÚD ROZDELENÝ NA IZOLAČNÝCH ROZHRANIACH , ALEBO SPD.
Dlžka jímacej tyče L=1m.

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Pavol Juhas	Ing. Peter Škodi	Ing. Marek Balogh

INVESTOR : Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

MIESTO STAVBY : Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

NÁZOV STAVBY : Zníženie energetickej náro čnosti budovy a opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice

OBJEKT : Hospodárska budova

NÁZOV VÝKRESU:
HP - bleskozvod a uzemnenie-pohľad A

becent SMART SERVICES

FORMAT:	A3
DÁTUM	01/ 2020
STUPEŇ PD	RP
MIERKA 1 : 100	Č.VÝKRESU E-32 BC-01-2020-02