



LPZ0A - ZÓNA PRIAMEHO OHROZENIA ÚDEROM BLESKU A PLNÝM ELEKTROMAGNETICKÝM POLOM.
LPZ0B - ZÓNA CHRÁNENÁ PRED PRIAMYM ÚDEROM BLESKU, ALE KDE JE OHROZENIE PLNÝM ELEKTROMAGNETICKÝM POLOM.
LPZ1 - ZÓNA, KDE JE OBMEDZENÝ IMPULZNÝ PRÚD ROZDELENÝ NA IZOLAČNÝCH ROZHRANIACH , ALEBO SPD.
Dĺžka jímacej tyče L=1m.

ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Pavol Juhás		Ing. Peter Škodi	Ing. Marek Balogh
INVESTOR : Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice			
MESTO STAVBY : Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice			
NÁZOV Zníženie energetickej náro čnosti budovy a opatrenia na zmiernenie a STAVBY . prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice			
OBJEKT : DJ 35-P			
NÁZOV VÝKRESU: DJ 35-P - bleskozvod a uzemnenie-pohľad A			
MIERKA 1 : 100		Č.VÝKRESU E-37	
BC-01-2020-02			

FORMAT:	A3
DÁTUM	01/2020
STUPEŇ PD	RP

becent

SMART SERVICES