

Vysvetlenie súťažných podkladov

Otázka č. 1

V dokumentácii nie je uvedená plocha v m² OK. Chýba plocha v m² pre siete proti vtáctvu.

Odpoveď č. 1

Plocha siete proti vtáctvu je 2 600 m².

Otázka č. 2

Poprosil by som o termín obhliadky daného predmetu obstarávania.

Odpoveď č. 2

Obhliadku je možné vykonať v pracovných dňoch od 08:00 do 14:30 hod. Termín je možné dohodnúť so správcom tržnice na tel. čísle 037/6528180.