TABULKA MIESTNOSTÍ:			TABULKA MIESTNOSTÍ:			TABULKA MIESTNOSTÍ:		
ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA [m2]	ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA [m2]	ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA [m2]
301	VÝŤAH LÔŽKOVÝ	5,36	322	KÚPEĽŇA	3,89	347	IZBA	18,19
302	VÝŤAH	2,87	323	IZBA	15,79	348	KÚPEĽŇA	3,81
303	PREDSIEŇ	14	324	KÚPEĽŇA	3,89	349	IZBA	23,54
304	PODESTA	13,78	325	IZBA	15,79	350	KÚPEĽŇA	3,89
305	SCHODY	14,91	326	KÚPEĽŇA	3,81	351	IZBA	15,71
306	CHODBA	57,26	327	IZBA	15,79	352	KÚPEĽŇA	3,81
307	CHODBA	28,4	328	KÚPEĽŇA	3,81	353	IZBA	15,71
308	CHODBA	40,87	329	IZBA	16,58	354	KÚPEĽŇA	3,89
309	PREDSIEŇ	8,85	330	KÚPEĽŇA	3,89	355	IZBA	15,71
310	SCHODY	21,61	331	IZBA	15,79	356	BALKÓN	4,94
311	STOLOVÝ VÝŤAH	0,91	332	KÚPEĽŇA	3,81	357	BALKÓN	4,68
312	KUCHYNKA	6,88	333	IZBA	15,79	358	BALKÓN	4,29
313	OŠETROVATEĽKA	13,63	334	KÚPEĽŇA	3,89	359	BALKÓN	4,68
314	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	4,35	335	IZBA	15,79	360	BALKÓN	6,24
315	SAŇA PERSONÁL	4,77	336	KÚPEĽŇA	3,53	361	BALKÓN	4,09
316	HYG. KÚT	4,2	337	IZBA	15,71	362	BALKÓN	4,09
317	UPRATOVAČKA	1,8	338	KÚPEĽŇA	3,81	363	BALKÓN	4,68
318	POUŽITÉ PRÁDLO	1,41	339	IZBA	21,96	364	BALKÓN	4,68
319	POUŽITÉ PRÁDLO	1,77	340	KÚPEĽŇA	3,89	365	BALKÓN	4,29
320	KÚPEĽŇA	3,81	341	IZBA	15,71	366	BALKÓN	4,55
321	IZBA	16,58	342	KÚPEĽŇA	3,81	Celková plocha [m2] 669,24		
			343	IZBA	15,71			
			344	KÚPEĽŇA	3,89			
			345	IZBA	15,71			
			346	KÚPEĽŇA	3,72			

LEGENDA

VK - VYKUROVACIE TELESO KORAD VENTIL KOMPAKT
ROHOVA PRIPOJOVACIA ARMATURA HERZ 3000,
TERMOSTATICKA HLAVICA HERZ 9200 H MIN.
HDR - ELEKTRICKE REBRIKOVE VYK. TELESO KORADO

- ROZVOD PRIMÁR PRE VYKUROVANIE 70/50°C
- ROZVOD PRIMAR PRE PODLAHOVE VYKUROVANIE 45/35°C
- ROZVOD SEKUNDÁR PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 45/35°C
- ROZVOD SEKUNDÁR PRE VYKUROVANIE 70/50°C
- ROZDEĽOVAČ PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 45/35°C
- ROZDEĽOVAČ PRE VYKUROVANIE 70/50°C
- AKTÍVNA PLOCHA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA

PRE HLAVNÝ LEŽATY A STÚPACÍ ROZVOD SÚ NAVRHNUTE BEZOŠVÉ POTRUBIA Z UHLÍKOVEJ OCELE. IZOLOVANE TEP. IZOLACIOU O hr. 30 mm.
PRE LEŽATÝ ROZVOD NA POSCHODIACH SÚ NAVRHNUTÉ PLASTHLINÍKOVÉ POTRUBIA. IZOLOVANE TEP. IZOLACIOU O hr. 13 mm.
LEŽATÝ IZOLOVANÝ ROZVOD KOTVIŤ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE DVOJITÝM OBLÚKOM. NEPOŠKODIŤ HYDROIZOLÁCIU.
NA VÝSTUPE Z ROZDEĽOVAČA JE OSADENÝ RUČNÝ REGULAČNÝ VENTIL HERZ STROMAX. PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE
VYSKU A MIESTO OSADENIA REBRIKOVEHO VYKUROVACIEHO TELESA PRISPOSOBIT ARCHITEKTONICKEMU RIESENIU KUPELNE.
PRE ROZVODY OD ROZDEĽOVAČA PODLAHOVÉHO KÚRENIA JE POUŽITÝ SYSTÉM HERZ
PODLAHOVÁ VYKUROVACIA RÚRKA POLYBUTÉN o 15x1,5 BEZ OCHRANNEJ RÚRKY
PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE JE POUŽITÁ SYSTÉMOVÁ DOSKA - HERZ

ČASŤ: VYKUROVANIE PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL
	ING. P. BENDIK	ING. P. BENDIK	
INVESTOR	MESTO SVIT, SVIT, okr. POPRAD		
MIESTO STAVBY	parc.č. 12/16;12/33;12/32;12/39; k.ú.SVIT		
STAVBA	ZARIADENIE PRE SENIOROV		
OBJEKT	SO-01 ZARIADENIE PRE SENIOROV		
OBSAH VÝKRESU	PODORYS 3.NP		

THERM GAS
HVIEZDOSLAVOVA 363/38
058 01 P O P R A D
ICO: 306 44 259
TEL.CIS: 052/7734285

DATUM	JUL 2021
ZMENA	
STUPEN	PROJEKT PRE SP
ZAK. CISLO	1317/1621
ARCH. CISLO	
FORMAT	12A4
MIERKA	1 : 50
VÝKRES CISLO	03