

### Názov školy:

SOŠ obchodu a služieb  
Nová Baňa

### Objekty:

Potrebná rekonštrukcia:  
A administratíva budova a triedy  
D jedáleň a odborný výcvik



### Súčasný stav:

Budova školy z roku 1960, kotolňa v samostatnej budove pri administratívnej časti zrekonštruovaná - 3 nové kotle + samostatné kotle v budove jedálne na teplú vodu aj vykurovanie. Niektoré radiátory v budove jedálne vymenené, ostatné radiátory pôvodné bez termostatických ventilov, vykurovacia sústava nie je vyregulovaná.

V budove jedálne prebieha aj odborný výcvik, okná sú vymenené, obvodový plášť nezateplený, kuchyňa pripravuje denne 150 obedov, zásobuje okolité školy.

### Okná:

Časť okien na budove A – budova školy, je vymenených z roku 2009, je potrebné vymeniť ešte 56 okien a 4 dvere. Okná v budove B – jedáleň sú už zrekonštruované.

### Obvodový plášť a strecha:

Budovy školy nemajú zateplený obvodový plášť, časť fasády je zrekonštruovaná – iba nastriekaná, bola vo veľmi zlom stave.


Potreba zatepliť obvodový plášť budov.

Časť strechy na administratívnej časti budovy školy je zrekonštruovaná z roku 2009 – sedlová s valbou, strechy ostatných budov nie sú nezateplené. Strecha na budove jedálne je šikmá, krytina zo škridle z roku 1971 je značne opotrebovaná.

| <b><u>Popis stavebných prác</u></b>                                                          | <b>m2/ks</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zateplenie obvodového plášťa budov 120 – 160 mm<br>A budova školy 1044 m2 B jedáleň 670 m2   | 1714 m2      |
| Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa budov<br>A budova školy 300 m2 B jedáleň 380 m2  | 680 m2       |
| Bleskozvody a súvisiace klampiarske práce                                                    |              |
| Rekonštrukcia okien 56 ks rozmerov 1,15x1,7m = 110m2                                         | 110 m2       |
| Rekonštrukcia dverí 2 ks 0,8m x 2,02m 1 ks 1,13m x 2,2m a 1 ks 1,64m x 2,2m spolu cca 9,5 m2 | 4 ks         |
| Radiátory 118 ks                                                                             | 118 ks       |
| Rozvody kúrenia                                                                              |              |
| Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy                                                |              |
| Rekonštrukcia svietidiel 140 ks                                                              | 140 ks       |

## Schéma a fotografie školy

Jedáleň, výcvik



Budova školy,  
administratíva,  
triedy

Budova jedálne



Budova  
školy