

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zákazka:

Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova – Lomonosovova, Košice

Vysvetlenie č. 2

1. Otázka uchádzača: 19.07.2022 08:42:40

Vo výkaze výmer v časti SO03 v položke číslo 62 Napinák na pletivo je v mernej jednotke uvedený počet kusov 600. Môže nám verejný obstarávateľ potvrdiť požadovaný počet kusov?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Vo Výkaze výmer je potrebné upraviť rozpočtovú položku č. 62 z pôvodných 600 ks na **60 ks**.

2. Otázka uchádzača: 19.07.2022 13:10:10

V Súťažných podkladoch v bode B.2 podbod 1.2. Opis predmetu zákazky je uvedené nasledovné: "Ekvivalentné plnenie je plnenie podobné alebo lepšie." Mohol by verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať, ako bude postupovať pri vyhodnocovaní ekvivalentu? Ďalej prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie resp. doplnenie, ako bude vyhodnocovať predloženie ekvivalentu v prípade sedadla pre dvoch (batoľa + rodič) , na základe dostupných informácií z prieskum trhu, túto sedačku dokáže dodať len jediný výrobca a to ten, ktorého opisy verejný obstarávateľ použil v technickej správe.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ekvivalentu postupuje tak, že sa porovnajú požadované záväzné technické parametre podľa súťažných podkladov vrátane vysvetlení súťažných podkladov s uchádzačom ponúknutého výrobku v ponuke. Verejný obstarávateľ požaduje v tomto prípade, aby okrem iných požadovaných sedačiek bola aj sedačka na požadovaný účel t. j. „sedadlo pre dvoch (batoľa + rodič). Sedačka má spĺňať estetický parameter celej hojdačky, má spĺňať bezpečnostné podmienky podľa príslušnej normy spomínanej v projektovej dokumentácii, o čom pri realizácii zhotoviteľ predloží certifikát.

Košice, 20.07.2022

Vypracoval:

Oddelenie strategického rozvoja, Referát verejného obstarávania v spolupráci s projektantom.