

LEGENDA SÍTÍ:

SÍŤ - STÁVAJÍCÍ

- VEDENÍ ELEKTRO
- VODOVOD
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- PLYNOVOD
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ

SÍŤ - NÁVRH

- VEDENÍ ELEKTRO, NN 0,4 kV
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ ELEKTRO
- VODOVOD
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- PLYNOVOD

NAPOJENO NA  
STÁV. ROZVOD VO

459/5

2900/52

2900/51

2900/64

2900/91

2900/84

3529

3530

3531

3532

3533

3534

3576

2900/96

3577

2900/91

2900/84

3529

3530

3531

3532

3533

3534

3576

2900/96

3577

3636

2340

1327

1326

1513

1514

1515

1516

1517

ULICE MLÝNSKÁ

SO.01  
BYTOVÝ DŮM

SO.02

SO.03

PŘÍSTŘEŠEK NA  
POPELNICE A JÍZDNÍ KOLA

LEGENDA VO:

- NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ NN (IO-05) - AYKY-J 4x16mm2 + UZEMNĚNÍ (PŘÍPOLOŽ KE KABELU NN)
- č. 1-3 NOVÁ SVÍTIDLA VO - typ AMPERA na FeZn PARKOVÝCH STOŽÁRECH v. 6m

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 1+PEN ~ 50 Hz, 230V/TN-C  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Vypracoval	Kreslil	Zodp. projektant	Ing. Vítězslav HUMPLÍK	
Ing. Vítězslav HUMPLÍK	Ing. Vítězslav HUMPLÍK	Ing. Vítězslav HUMPLÍK	Projektování el. zařízení 753 61, Klokočí 70 IČ: 72983787, tel.: 728258524	
Kraj: Zlínský		Okres: Kroměříž		Formát
Stavebník : Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám 137, 768 61 BpH				2xA4
Datum		06/2018		
Akce:		Stupeň		DSP
Sociální bydlení v ul. Mlýnská		Zak. číslo		2018/06-04
k.ú. Bystřice pod Hostýnem, p.č. poz. 3312		Arch. číslo		06-04/IO.05 - 2
IO.05 - Veřejné osvětlení		Měřítko		Číslo výkresu
Obsah:		-		IO.05 - 2
SITUACE - PRODLOUŽENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ				