



DETAIL UMÍSTĚNÍ VODOMĚŘU  
VODOMĚRNÉ SESTAVY



PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍHO POTRUBÍ



- A – ZÁSYP RÝHY Z VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU  
( VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE ŠTĚRKOPÍSKEM )
- B – OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM ( ZRNO MAX. 20 mm )
- C – LOŽE Z PÍSKU ( ZRNO MAX. 10 mm )
- D – VÝSTRAŽNÁ PVC FOLIE Š. 0.30 M

Zodp. projektant	Vypracoval	Projekce TZB	
Ondřej Přibil	Ondřej Přibil	Přibil Ondřej autorizovaný technik technika prostředí staveb	
Kraj : Zlínský		tel: 776 152 270 email: ondrejpribil@centrum.cz	
Investor : Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám.137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem		Pohled 1709 768 61 Bystřice pod Hostýnem	
Stavba : Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem		Datum	06./2018
Objekt : IO.01–Vodovodní přípojka		Stupeň PD	DSP
Obsah :		Formát	2xA4
		Zakázkové číslo	
Příčný řez, vodoměrná sestava		Č. výkresu	003
		měřítko	-