I001
NOVÉ NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ ŘAD
–NAVRTÁVACÍ SOUPRAVA SE ZEMNÍM UZÁVĚREM

I001
NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
PE 100, dxt 40x3,7
L=7,0m

I001
NOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA–POJÍZDNÁ
–VNITŘNÍ ROZMĚRY 1,2x0,9x1,5x1,2 m (ŠxDxV)
–POKLOP 600/600
–STUPADLA
–2xVODOTĚSNÝ PROSTUP PR. 40mm
–VODOMĚRNÁ SESTAVA KK32, V 25, KK32 S VYP.
(VODOMĚRNÁ SESTAVA V DODÁVCE SPRÁVCE SÍTĚ)

I001
NOVÉ POTRUBÍ DOMOVNÍHO VODOVODU–VENKOVNÍ
PE100, dxt 40x3,7
L=80m

VODOVODNÍ ŘAD

ULICE MLÝNSKÁ

459/5
459/24
459/31
1155
2900/107
2900/47
2900/78
2900/74
2900/52
2900/51
2900/64
2900/49
2900/91
2900/84
2900/96
2900/97
2900/75
831/9
412/2
412/3
3636
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3576
3577
3537
3536
3535
2340
1327
1326
1513
3312
2898/1
2898/4

S0.01
BYTOVÝ DŮM

S0.02

S0.03

SB

SSM

DO

VS

VO1

(3.63)

LEGENDA :

	STAVEBNÍ OBJEKT
	HRANICE PARCEL
	POLOHOPIS
75/4	PARCELNÍ ČÍSLA
	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
	VEDENÍ NN,VN
	TELEFONNÍ VEDENÍ
VO	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
	STL PLYNOVÉ POTRUBÍ
	VODOVODNÍ POTRUBÍ
	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
	KANALIZACE DEŠŤOVÁ
	NTL PLYNOVÉ POTRUBÍ NOVÉ
	STL PLYNOVÉ POTRUBÍ NOVÉ
	VODOVODNÍ POTRUBÍ NOVÉ
	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ NOVÁ
	KANALIZACE DEŠŤOVÁ NOVÁ
RŠ1-11	PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 400
RŠ12	PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 800
UV1,2	ULIČNÍ VPUSŤ-SORPČNÍ

POZNÁMKA :

Polohu podzemních sítí nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese.
Přesné vyznačení všech podzemních vedení na povrchu zajistí investor před zahájením stavby!!

Zodp. projektant	Vypracoval	
Ondřej Přibil	Ondřej Přibil	
Kraj : Zlínský		
Investor : Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám.137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem		
Stavba : Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem		
Objekt : I0.01–Vodovodní přípojka		
Obsah : Situace vody		

Projekce TZB
Přibil Ondřej
autorizovaný technik
technika prostředí staveb
tel: 776 152 270
email: ondrej.pribil@centrum.cz
Polní 1709
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Datum	06/2018
Stupeň PD	DSP
Formát	6xA4
Zakázkové číslo	
č.výkresu	002
měřítko	1:250