

REZ A-A

VÝPIS SKLADIEB STROPNÝCH, PODLAHOVÝCH A STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ

P11
- DREVENÉ VELKOPLOŠNÉ VLYSY, 15 mm
- PODKLADOVÁ DILATAČNÁ ROHOŽ, 2 mm
- BETÓN. MAZANINA + ŽIAR. SIEŤ, KA 17 4,00/150x4,00/150-2000x3000, 63 mm
- ASF. PÁS A 330 SH – OCHRANA TEP. IZOLÁCIE PRED ZÁMESOVOU VODOU, 2 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ MINERÁLNEJ VLNY, 100 mm
- 2xOVIJZOLIZOVÁ FLEXIBILNÁ HYDROIZOL. STIERKA PENETRAČNÝ NÁTER, 3 mm
- STIERKOVÁ MALTA PRE OPRAVU A VYROVNÁVANIE NEROVNOSTÍ NA BETÓNE, 15 mm
- JESTVUJÚCE VRSTVY PODLAHY

P12
- KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA, 8 mm
- LEPIACA MALTA NA KERAMICKÚ DLAŽBU, 7 mm
- BETÓN. MAZANINA + ŽIAR. SIEŤ, KA 17 4,00/150x4,00/150-2000x3000, 65 mm
- ASF. PÁS A 330 SH – OCHRANA TEP. IZOLÁCIE PRED ZÁMESOVOU VODOU, 2 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ MINERÁLNEJ VLNY, 100 mm
- 2xOVIJZOLIZOVÁ FLEXIBILNÁ HYDROIZOL. STIERKA PENETRAČNÝ NÁTER, 3 mm
- STIERKOVÁ MALTA PRE OPRAVU A VYROVNÁVANIE NEROVNOSTÍ NA BETÓNE, 15 mm
- JESTVUJÚCE VRSTVY PODLAHY

P13
- BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, 80 mm
- BETÓNOVÉ LÔŽKO, 50 mm
- JESTVUJÚCE VRSTVY PODLAHY

P14
- BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, 80 mm
- STRKOVÉ LÔŽKO S fr. 0–4 mm, 50 mm
- JESTVUJÚCE VRSTVY BETÓNOVÉHO CHODNÍKA

P21
- DREVENÉ VELKOPLOŠNÉ VLYSY, 15 mm
- PODKLADOVÁ DILATAČNÁ ROHOŽ, 2 mm
- BETÓN. MAZANINA + ŽIAR. SIEŤ, KA 17 4,00/150x4,00/150-2000x3000, 51 mm
- ASF. PÁS A 330 SH – OCHRANA ZVUK. IZOLÁCIE PRED ZÁMESOVOU VODOU, 2 mm
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ MINERÁLNEJ VLNY, 30 mm
- ŽELEZOBET. MONOLITICKÝ STROP, 230 mm
- JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA 2xIMPREGN. NÁTER, 2xMALBA, 10 mm

S01
- TITÁNZINKOVÝ PLECH, 0,70 mm
- DREVENÉ DEBNENIE VELKOPL. DREVOST. DOSKY OSB 3, S PERODRÁŽKOU, 25 mm
- VETRANÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA KONTRALATY 50x35, 35 mm
- POISTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA 140 g/m2, 0,50 mm
- DREVENÝ PRIEHRADOVÝ VÁZNIK
- PODSTREŠNÝ PRIESTOR

S02
- PODSTREŠNÝ PRIESTOR
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ MINERÁLNEJ VLNY DREVENÝ PRIEHRADOVÝ VÁZNIK, 200+150 mm
- PAROZÁBRANA Z PE LAMIN. FÓLIE A HLINÍK. REFLEX. VRSTVOU, 0,50 mm
- OCEĽOVÉ POZINKOVANÉ PROFILY SDKVODOVÉ UD NOSNÉ A MONTÁŽNE CD NA ZÁVESOCH, 54 mm
- SÁDROKARTÓN, PODHĽAD 15 mm 2xIMPREGN. NÁTER, 2xMALBA, 15 mm

S03
- PODSTREŠNÝ PRIESTOR
- POCHÔDZNA LÁVKA 50 a. 1250 mm VELKOPL. DREVOST. DOSKY OSB 3, BOČNÉ HRANY, 18 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ MINERÁLNEJ VLNY DREVENÝ PRIEHRADOVÝ VÁZNIK, 200+150 mm
- PAROZÁBRANA Z PE LAMIN. FÓLIE A HLINÍK. REFLEX. VRSTVOU, 0,50 mm
- OCEĽOVÉ POZINKOVANÉ PROFILY SDKVODOVÉ UD NOSNÉ A MONTÁŽNE CD NA ZÁVESOCH, 54 mm
- SÁDROKARTÓN, PODHĽAD 15 mm 2xIMPREGN. NÁTER, 2xMALBA, 15 mm

T01
- TEPELNÁ IZOLÁCIA SPODNEJ ČASTI MURIVA (min. 200 mm NAD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU ZO STRANY EXTERIÉRU) – DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU s hr. 50 mm 1250x600 mm, ZVYŠNÁ ČASŤ – DOSKY Z POLYSTYRÉNOVÉHO GRANULÁTU A CEMENTU s hr. 50 mm 900x450 mm

POZNÁMKY:

VÝKRES KONFRONTOVAŤ S REALIZAČNÝMI VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ!

LEGENDA MATERIÁLOV

JESTVUJÚCE ZVISLÉ OBVODOVÉ, NOSNÉ A DELIACE KONŠTRUKCIE

- Murivo s pevnostou strednou od 1,0 do 2,0 MPa, tehly plné CP P10M (290x140x65) s hr. 100–700 mm, MVC 2,5 MPa
- Pôvodné, vybúrané stavebné konštrukcie

POZN.: Jednotlivé druhy jestvujúceho muriva nie sú graficky rozlíšené, šrafovanie je použité pri rozlíšení nového muriva

NOVÉ ZVISLÉ OBVODOVÉ, NOSNÉ A DELIACE KONŠTRUKCIE

- Murivo s pevnostou strednou od 1,0 do 2,0 MPa, keramické tehly P10M (300x250x249) s hr. 300 mm, LEPIACA PUR PENA
- Murivo s pevnostou strednou od 1,0 do 2,0 MPa, keramické tehly P15M (250x375x238), domurovanie pôvodných konštrukcií, MC 5,0 MPa
- Murivo s pevnostou strednou od 1,0 do 2,0 MPa, keramické tehly P10M (115x500x238) s hr. 125 mm, MC 5,0 MPa, murovacie tvárnice z autoklávovaného pórobetónu P4–500 (50x249x599) s hr. 50 mm, tenkovrstvá lep. malta
- Zateplenie soklu obvodového muriva a osteni obvodového muriva, dosky z polystyrénového granulátu a cementu (900x450x50/30 mm) s hr. 50 mm, ostenia, nadpražia a parapety s hr. 30 mm, kontaktný zatepľovací systém, silikón-silikátová omietka roztieraná jemnozrnná
- Zateplenie obvodového muriva a ostení obvodového muriva, dosky z čadičovej vlny (1000x600x120/30 mm) s hr. 160 mm, ostenia, nadpražia a parapety s hr. 30 mm, kontaktný zatepľovací systém, silikón-silikátová omietka roztieraná jemnozrnná

Táto projektová dokumentácia bola zhotovená pomocou
LEGÁLNEHO softwaru AutoCAD LT 2004 CZ (Serial No 341–45755798)
od spoločnosti Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, USA

±0,000 = 189,000 m.n.m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

Autor	Ing. Michal SLOBODNÍK Autorizovaný stavebný inžinier SKSI reg. číslo 4260*I1 kategória inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb	PROMOST s.r.o. 985 56 Gregorova Vieska 73 prev. Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec tel. +421 47 43 33 264 mobil 0905 811 902 http://www.promost.szm.sk e-mail: promost@stonline.sk, promost@szm.sk
Zodp.projektant	Ing. Michal SLOBODNÍK	
Vypracoval	Ing. Michal SLOBODNÍK	
Kreslil	Ing. Lukáš MRVÁŇ, Ing. arch. Soňa MADERIČOVÁ	
Stavebník: DSS Slatinka, Dolná Slatinka č. 271/1, 984 80 LUČENEC		Formát: 04xA4
Stavba: ZVÝŠENIE TRANSFORMAČNÉHO PROCESU S CIEĽOM SOCIÁLNEJ INTEGRÁCIE OBČANOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V DSS "SLATINKA" HVIEZDOSLAVOVA č. 5, LUČENEC		Dátum: 04.2018 Stupeň: PROJEKT STAVBY Číslo zakázky: MS–23–2018 Poznámka:
Obsah: REZ A–A NOVÝ STAV		Mierka: 1:50 č.výkr.: E–12