

## E-04 Rozvádzač RH

### Napáťová sústava:

3/N/PE, AC, 230/400V, 50Hz, TN-S


Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 (10/2007) Elektrické inštalácie nízkeho napätia


### Technické parametre:

1. Názov rozvádzača: RH
2. Typ: BF-U-3/72-C
3. Typ DBO: B
4. Uzemňovacia sústava: TN-S
5. Menovité napätie rozvádzača:  $U_n$ : 3x230/400V
6. Menovité pracovné napätie obvodov:  $U_e$ : 230V
7. Menovité izolačné napätie:  $U_i$ : 500V
8. Menovité impulzné výdržné napätie:  $U_{imp}$ : -kV
9. Menovitý prúd DBO:  $I_nA$ : 40A
10. Maximálny prúd výstupnej jednotky DBO:  $I_{nc}$ : 16A
11. Menovitý súčiniteľ súdobosti DBO: Predpokladaný činiteľ zaťaženia: 0,5
12. Menovitá frekvencia:  $f_n$  50Hz
13. Stupeň ochrany: IP30
14. Ochrana proti mechanickému nárazu: IK 09, trieda II
15. Samozhášacia schopnosť: odolnosť proti žeravému drôtu 650 °C
16. Rozmery(inštaláčn): (v,š,h) ---



05/2018

 <b>VARGA ELEKTRO s.r.o.</b> Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec +421 908 166 664 vargaelektr@vargaelektr.eu	<b>Projektant:</b> Bc. Stanislav VARGA	<b>Názov stavby:</b> Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS "Slatinka"	<b>Číslo výkresu:</b> <b>E-04</b>
	<b>Vypracoval:</b> Mgr. Andrea RUŽIŇSKÁ	<b>Miesto stavby:</b> HVIEZDOSLAVOVA č. 5, LUČENEC	
	<b>Číslo zákazky:</b> 18.05.11	<b>Objekt:</b> -	<b>Číslo listu:</b> <b>Titulka</b>
	<b>Stupeň:</b> PD pre RS	<b>Investor:</b> DSS Slatinka, Dolná Slatinka č. 271/1, 984 80 LUČENEC	



HOV	Prívod z RE	Zvodič prepätia	Vývod 400V/32A Istič chrániča	Prúdový chránič	TUV	Vývod 230V/16A Kotel	Vývod 230V/16A Práčka	Vývod 230V/6A Domový telefón	Vývod 230V/10A Senzor WC	Vývod 230V/16A Zásuvky	Vývod 230V/16A Zásuvky	Vývod 230V/10A Osvetlenie	Vývod 230V/10A Osvetlenie	Vývod 400V/32A Istič chrániča
-	HV	SPBT	-	-	TUV	Ko	Pr	DT	-	Z	Z	-	-	-
HOV-HUS	-	-	FA1	FI1	FA1.1	FA1.2	FA1.3	FA1.4	FA1.5	FA1.6	FA1.7	FA1.8	FA1.9	FA2
-	IS-40/3	SPBT12-280/4	B32/3	40/4/003	B16/3	B16/1	B16/1	B6/1	B10/1	B16/1	B16/1	B10/1	B10/1	B32/3
CYa 25	N2XH-J 5x10	-	-	-	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	-

05/2018									
 <div>VARGA ELEKTRO s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec +421 908 166 664 vargaelektr@vargaelektr.eu</div>	<b>Projektant:</b>	Bc. Stanislav VARGA	<b>Názov stavby:</b>	Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS "Slatinka"					<b>Číslo výkresu:</b>
	<b>Vypracoval:</b>	Mgr. Andrea RUŽIŇSKÁ	<b>Miesto stavby:</b>	HVIEZDOSLAVOVA č. 5, LUČENEC					<b>E-04</b>
	<b>Číslo zákazky:</b>	18.05.11	<b>Objekt:</b>	-					<b>Číslo listu:</b>
	<b>Stupeň:</b>	PD pre RS	<b>Investor:</b>	DSS Slatinka, Dolná Slatinka č. 271/1, 984 80 LUČENEC					<b>1</b>

