


E-06 Hlavné ochranné pospájanie



Uzemnenie bodu rozdelenia PEN na PE a N v RE do 2Ω!

Projektová dokumentácia realizovaná pomocou LEGÁLNEHO softwaru SchémataCAD od spoločnosti ELMER software s.r.o., Valtická 123, 155 21 PRAHA 5 - Sobín, CZ

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, rč. autorizačného osvedčenia 5287*T*14



VARGA ELEKTRO s.r.o.
L. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec
+421 908 166 664
vargaelektro@vargaelektro.eu

AUTOR NÁVRHU	Ing. Michal SLOBODNÍK	
PROJEKTANT PROFESIE	Bc. Stanislav VARGA	
VYPRACOVAL	Mgr. Andrea RUŽINSKÁ	
INVESTOR	DSS Slatinka, Dolná Slatinka č. 271, 984 01 LUČENEC	
MIESTO STAVBY	HVIEZDOSLAVOVA č. 5, LUČENEC	
OBJEKT	-	
	PARCELA	k.ú. Lučenec
NÁZOV STAVBY	Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS "Slatinka", HVIEZDOSLAVOVA č. 5, LUČENEC	
OBSAH	E - Elektroinštalácie	
ČASŤ	E-06 Hlavné ochranné pospájanie	

