

SR7 DIN1 VV 3x400A/5x160A,P2



SR7 DIN1 VV 3x400A/5x160,P2
Rozmery : (š/v/hl) 790/1770/320
IP44/2x

LEGENDA JESTVUJÚCICH INŽINIERSKYCH SIETÍ

- voda podz. over.
- kanalizácia podz. over.
- plyn nízkotlaký podz. over.
- plyn stredotlaký podz. over.
- teplovod podz. over.
- silnoprúd NN nadz.
- silnoprúd NN podz. over.
- silnoprúd VN podz. over.
- silnoprúd VO podz. over.
- telefón nadz.
- telefón podz. over.
- Sieť orange podz. over.
- Sieť signal.vodič podz. over.
- Sieť stefe podz. over.
- Sieť swan podz. over.
- Sieť tomnet podz. over.
- Sieť UPC podz. over.

ULOŽENIE KÁBLA V ZELENOM PÁSE



LEGENDA

- **Zemné práce v ochranných pásmach jednotlivých inž. sietí vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou a dodržania bezpečnostných predpisov, hlavne v ochranných pásmach VN, NN káblových vedení, VTL a STL plynovodov a slaboprúdových vedení o používaní mechanizmov v týchto pásmach.**

ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3PEN, 400/230V, TN–C
OCHRANNÉ OPATRENIA:
–SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODLA STN 33 2000–4–41 (2007)
–OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM): čl.411.2
PRÍLOHA A: A1–ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
A2–ZÁBRANY ALEBO KRYTY
–OPATRENIA NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM): čl.411.3
–OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE–čl.411.3.1
–SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE–čl.411.3.2
VONKAJŠIE VPLYVY (PROSTREDIE):
VIĎ PROTOKOL
STUPEŇ DODÁVKY EL. ENERGIE: , 3 PODLA STN 34 1610
INŠTALOVANÝ A SÚČASNÝ PRÍKON: Pi = Ps = pôvodný

- Navrh. el. meracie rozvádzače - súčasť inej stavby
- Jestvujúce el. meracie rozvádzače

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI
Súradnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : B.p.v.

ARGUS-DS s.r.o. projektovanie dopravných stavieb
PROJEKTANT : ARGUS-DS, s.r.o.
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
tel.: 032 658 36 31, 0905 322 789
e-mail: argus@argus-ds.sk, www.argus-ds.sk

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Igor ŠEVČÍK
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ján DONKO
VYPRACOVAL	Ján DONKO
INVESTOR	Dobríková Monika, ul. Š. Moyzesa 43, 917 01 Trnava
KLASIFIKÁCIA PRODUKCIE	45.23.1
STAVBA	Hlavný prívod pre rodinný dom, ul. Š. Moyzesa č.d. 43, par.č. 3114, Trnava
OBJEKT	
VÝKRES	SITUÁCIA
STUPEŇ	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
MIERKA	1:250
DÁTUM	11 / 2020
REVÍZIA	
FORMÁT	5 x A4
Č.ZÁK.	DS20-47
Č.VÝKR.	02