

| | | |
|--|------------------|-------------------|
|  MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave | | |
| Dátum: 3. MAR. 2022 | Príj: SPB | Vyb.: Hudc |
| Ev.č.záznamu: | 13667122 | |
| Číslo spisu: | | |

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

Trnava 23.2.2022

Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.

Vážená Ing. Hudcovičová

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „**spoločnosť Západoslovenská distribučná**“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“) na základe žiadosti žiadateľa Mesto Trnava v zastúpení Ing. Hudcovičová z dňa 2.2.2022 vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely stavebného povolenia a realizáciu stavby.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. **súhlasí** s vydaním stavebného povolenia a realizácie s predloženou PD stavby „**Cyklochodník na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa**“ kat.úz. Trnava, pre investora: Mesto Trnava, podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. Igor Ševčík za podmienok:

PD rieši SO 01 Spevnené plochy, cyklotrasa a chodníky

Výkonové bilancie zo siete ZSD, a.s nie sú požadované

Keďže pri umiestnení Vašej stavby prichádza k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorá si vyžiadala požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z a je nutné postupovať v zmysle podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o preložke, ktorú evidujeme pod číslom 2018200019-ZoVP podpísanej medzi ZSD, a.s a mestom Trnava. Rieši iná PD .

Uloženie NN káblov musí byť vedené po verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. NN káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí budú uložené do káblových chráničiek – korungované rúry FXKV ø160 .

Pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.. 033/5563216, email: dusan.zemko@zsdis.sk. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia.


Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na dobu 12 mesiacov.



Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská distribučná ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania).

V prípade záujmu o konzultáciu technického riešenia prosím, uveďte značku CD 7299/2022 a kontaktujte špecialistu správy energetických zariadení Peter Šturdík, +421-(0)335563121 e-mail: peter.sturdik@zsdis.sk

S pozdravom
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.



.....
Ing. Peter Schneider
vedúci správy energetických zariadení Západ
Západoslovenská distribučná, a.s.



.....
Peter Šturdík
špecialista správy energ. zariadení Západ
Západoslovenská distribučná, a.s.