

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum: 15. JÚL 2020	Pril.:	Vyb.: HJA
Ev.č.záznamu:	86 084 / 20	
Číslo spisu:		

Mesto Trnava
Trhová 3
917 01 Trnava

Trnava 10.07.2020

Žiadosť o vykonanie preložky NNV distribučného vedenia z dôvodu výstavby cyklochodníka na uliciach J.Bottu a Š. Moyzesa v kat. úz. Trnava.

Vážená Ing. Hudcovičová,

Západoslovenská distribučná, a.s. a tím správy ener. zar. Západ (ďalej TSEZ) po preštudovaní predloženej žiadosti prekládky - výmeny vzdušného vedenia za zemný kábel z dôvodu výstavby Cyklochodníka na uliciach J.Bottu a Š. Moyzesa v kat. úz. Trnava, na základe žiadosti žiadateľa Mesto Trnava v zast. Ing. Andrea Hudcovičová z dňa 17.06.2020, Vám dávame nasledovné stanovisko.

Z hľadiska rozvoja s predkladanou žiadosťou „**súhlasíme za podmienok**“

Vzhľadom na preložku distribučnej siete energetiky požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z.

Po podpísaní zmluvy o preložke so Západoslovenskou distribučnou a.s. a žiadateľom požadujeme predložiť na odsúhlasenie všetky stupne PD prekládky výmeny NN vzdušného vedenia za zemný kábel. Pred vypracovaním PD žiadame projektanta na konzultáciu k správcovi sietí NN, VN danej lokality. Upozorňujeme že stavebné povolenie na SO: Preložka vzdušného vedenia NN musí byť vybavované na vlastníka ZSD, a.s., ale SO : Preložka prípojok NN na investora Mesto Trnava.

Prekládka častí NNV vedenia bude pozostávať v demontáži 2ks betónových stĺpov č.1918, 1985 a káblu typu NFA2X 4x95 od podperného betónového stĺpu č.1911 až č.1919 dĺžka 65metrov nachádzajúcich medzi ulicami Ružindolská až Slovenská a káblu typu NFA2X 4x95 od podperného betónového stĺpu č.1956 až č.1984 dĺžka 65metrov nachádzajúcich medzi ulicami Cyrila Metéda a Kocel'ova. Toto vzdušné vedenie bude nahradené zemným káblom typu NAYY-J 4x150mm² poiskovými istiacimi skriňami SR a VRIS. Vzdušné a zemné prípojky bude riešiť SO: Preložka prípojok NN, ktoré budú nahradené zemnými káblami pričom vlastníctvo prípojok si vyrieši investor Mesto Trnava s jednotlivými odberateľmi elektrickej energie. Detailné riešenie bude popísané v zmluve o preložke. Náklady preložky budú na náklady investora a ich výška je predpokladaná na 21 384€.

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

V prípade existencie sietí vo vlastníctve ZSD, a.s pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.. 033/5563216, email: dusan.zemko@zsdisk.sk.

Požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z.a nadväzných legislatívnych predpisov.

Miesto merania a prístup k meracím zariadeniam musí byť zabezpečené pre pracovníkov energetiky celoročne v každú dennú a nočnú dobu - zodpovedný investor.

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na dobu 12 mesiacov.

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti ,prosím ,uved'te značku CD 43160/2020 a kontaktujte Peter Šturdík, T +421-(0)335563121,peter.sturdik@zsdisk.sk

S pozdravom

spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.




Ing. Miroslav Harnoš


Peter Šturdík