 <b>MESTO TRNAVA</b> Mestský úrad v Trnave		
Dátum: <b>18. AUG. 2020</b>	Pril.: _____	Vyb.: <i>Hud</i>
Ev.č.záznamu: _____	<i>92 261 / 20</i>	
Číslo spisu: _____	_____	

Mesto Trnava  
Trhová 3  
917 01 Trnava

Vážený Ing. Hudcovičová,

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „**spoločnosť Západoslovenská distribučná**“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“) na základe žiadosti žiadateľa Mesto Trnava v zastúpení Ing. Andrea Hudcovičová z dňa 17.06.2020 vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely stavebného povolenia a realizácie :

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s **súhlasí** s vydaním stavebného povolenia a realizácie stavby : Cyklochodník na uliciach J.Bottu a Š. Moyzesa, k.ú Trnava, investora: Mesto Trnava podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ján Donko, za týchto podmienok:

PD rieši stavebné objekty:

#### **SO 04 Preložka vzdušného vedenia NN**

SO 04,1 Preložka distribučného rozvodu

SO 04,2 Preložka prípojok k RD

SO 04,1 Preložka distribučného rozvodu

Podľa zmluvy o preložke medzi Západoslovenskou distribučnou a.s. a žiadateľom mesto Trnava, ktorú evidujeme pod č.2018200019-ZoVP všetky náklady spojené s preložkou znáša investor prekládky mesto Trnava.

Prekladajú sa dva úseky. Prvé miesto exist.vzdušné izolované vedenie NN typu NFA2X 4x95 medzi podp.bodmi č.1911 a 1919 o dĺžke 65metrov cez jeden podperný bod. Druhé miesto exist.vzdušné izolované vedenie NN typu NFA2X 4x95 medzi podp.bodmi č.1956 a 1984 o dĺžke 65metrov cez jeden podperný bod. Toto vzdušné vedenie v oboch úsekoch spolu o dĺžke 130metrov príde zdemontovať vrátane 3ks betónového pod. bodov č. 1639,1985,1918. Namiesto podperného bodu č.1639 príde postaviť nový koncový na ktorom bude ukončenie existujúceho vzdušného vedenia od ulice Kocel'ova vrátane, uzemnenia a VRIS 2x200K.

Vzdušné vedenie bude nahradené zemným káblom typu 4x150 NAYY-J, ktorý povedie v prvom úseku od exist.VRIS 2x200K cez novú SRPP umiestnenej mimo cyklochodník až do novej VRIS 2x200K umiestnenej na exist.stožiare č.1919. V druhom úseku bude taktiež vzdušné vedenie nahradené zemným káblom typu 4x150 NAYY-J, ktorý povedie z novej VRIS

2x200K umiestnenej na pod.bode č.1956 do novej VRIS 2x200K umiestnenej na novom stĺpe

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, BIC: TATRSKBX

Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1, www.zsdis.sk, odberateľ@zsdis.sk, dodavateľ@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk

Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop



na Kocelovej ulici. **Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby bol Vlastník v stavebnom konaní a kolaudačnom konaní týkajúcom sa Preložky SO 04.1- Preložka distribučného rozvodu stavebníkom od začiatku až do ukončenia týchto konaní .**

#### Ďalej investor rieši SO 04,2 Preložka prípojok k RD

Existujúce elektrické prípojky, ktoré sú vedené na betónových stĺpoch určených na demontáž v počte 5ks nie sú v majetku ZSD . Tieto pripojenia evidujeme pod adresou Štefana Moyzesa č.43,44,46, Cyrila Metóda7 VE a Kocel'ova 1, v kat.úz.Trnava. Tento SO rieši investor mesto Trnava a prípojky budú pripojené zemnými káblami z novej SR a z existujúcich pod.bodov.

Uloženie NN káblov musí byť vedené po verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. NN káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí budú uložené do káblových chráničiek – korungované rúry FKKV ø160 .

Pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.. 033/5563216, email: [dušan.zemko@zsdisk.sk](mailto:dušan.zemko@zsdisk.sk). V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia.

Miesto merania a prístup k meracím zariadeniam musí byť zabezpečené pre pracovníkov energetiky celoročne v každú dennú a nočnú dobu - zodpovedný žiadateľ o pripojenie.

Požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z.a nadväzných legislatívnych predpisov.


Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na dobu 12 mesiacov.

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti ,prosím ,uved'te značku CD 43160/2020 a kontaktujte Peter Šturdík,T +421-(0)335563121,[peter.sturdik@zsdisk.sk](mailto:peter.sturdik@zsdisk.sk)

S pozdravom  
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

  
Ing. Miroslav Harnoš



  
Peter Šturdík