

DODATOK K TECHNICKEJ SPRÁVE

Vykonanie odbornej prehliadky

Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je nutné vykonať východiskovú revíziu a stav el. zariadenia v stanovených lehotách kontrolovať podľa Vyhl. č. 508/2009 Z. z. príloha č. 8.

Zásady vykonávania prehliadok stanovuje § 9 vyhl. 508/2009 Z. z.

Prehliadky a skúšky technických zariadení

- (1) Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení, alebo ich častí sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami.
- (2) Prehliadky a skúšky technických zariadení sa vykonávajú:
 - a.) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení
 - b.) pred uvedením do prevádzky
 1. po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosných a prevozných zariadení alebo zariadení určených na prepravu (prvé uvedenie do prevádzky)
 2. po odstavení dlhšom ako jeden rok
 3. po demontáži a opätovnej montáži
 4. po rekonštrukcii alebo po oprave (na elektrických zariadeniach iba ak bola zmena istenia)
 5. v prípade, ak boli vyradené z prevádzky orgánom dozoru
 - c.) počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostne – technickými požiadavkami alebo sprievodnej technickej dokumentácii
 - d.) ak to nariadi orgán dozoru

Kritériom úspešnosti zariadenia vo vzťahu k prehliadkam el. zariadenia je ich bezpečnosť a prevádzková spoľahlivosť, vyhovujúca súčasne platným predpisom a STN.

Pokyny pre prevádzku podľa vyhl. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

1.1 Základné požiadavky na prevádzku el. zariadení podľa § 8 Vyhl. 508/2009 Z. z.

- (1) Technické zariadenia môžu byť v prevádzke, len vtedy ak vyhovuje podmienkam, splnením neohrozujú život a zdravie osôb ani materiálne hodnoty. Tieto podmienky určujú bezpečnostno-technické požiadavky a sprievodná dokumentácia.
- (2) Organizácia na zaistenie bezpečnej prevádzky technických zariadení, ktorá má zariadenie v prevádzke
 - a.) zabezpečí vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa tejto vyhlášky, bezpečnostno-technických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie, na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok vytvorí potrebné podmienky a odstráni zistené nedostatky
 - b.) poverí obsluhou technických zariadení, len spôsobilé osoby
 - c.) vedie prepísané prevádzkové doklady a sprievodnú technickú dokumentáciu technických zariadení vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach
 - d.) vedie evidenciu vyhradených technických zariadení
 - e.) vypracuje pre prevádzku vyhradených technických zariadení miestne prevádzkové predpisy

1.2 Základné požiadavky na prevádzku el. zariadení podľa § 14 vyhl. 508/2009 Z. z.

- (1) Organizácie poverujú prácami pri výrobe montáži, prevádzke obsluhu opravách, údržbe a výkonom odborných prehliadok a odborných skúšok na technických zariadeniach iba odborne spôsobilých pracovníkov § 17 vyhl. 508/2009 Z. z.
- (1) Obsluhovať technické zariadenia môžu, len osoby odborne spôsobilé, preukázateľne s požiadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvičené. Rozsah poučenia sa stanoví podľa čl. 33 STN 34 31 00 § 18 vyhl. 508/2009 Z. z.
- (1) Rozoberať technické zariadenia na účely opravy, rekonštruovať a montovať zariadenia do funkčného celku v mieste ich budúcej prevádzky môžu osoby staršie ako 18 rokov, odborne spôsobilé, preukázateľne oboznámené s predpismi na opravy a montáž technického zariadenia a zacvičené. § 19 vyhl. 508/2009 Z. z.
- (1) pracovníci na činnosť na el. zariadeniach sa podľa odbornej spôsobilosti rozdeľujú na:
 - a.) poučenie pracovníka
 - b.) elektrotechnika
 - c.) samostatného elektrotechnika
 - d.) elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
 - e.) elektrotechnika špecialistu
- (2) Rozsah činností, ktoré môžu vykonávať na el. zariadení pracovníci podľa jednotlivých stupňov odbornej spôsobilosti, určujú bezpečno-technické požiadavky. Pri stanovení príslušného stupňa odbornej spôsobilosti vzhľadom na rozsah danej činnosti sa vychádza z čl. 4.1. až 4.4. STN 34 31 00