NAPOJENIE NA JESTVUJúCE POTRUBIA

NOVÉ ZARIADENIE

HORÚCOVOD

HORÚCOVOD

133x4i

15

57x2,9i

133x4

V15/4

V125

PS125

V50

RV40

2xV15/4

2

1

130°C – ZIMA
75°C – LETO

60° C – ZIMA
50° C – LETO

28° C

PVC DN80

UV90

T

MK80

R125/80

MK50

R80/50

VÝMENNÍK VODA/VODA DOSKOVÝ PN25 CB200/64L

3

VÝMENNÍK VODA/VODA DOSKOVÝ PN25 CB200/30L

4

89x4,5i

ZÁKLAD +1,45

SK90

25° C

28°C

25°C

UV90

T–KUS 225

R200/80

UV225

príruba

PRIPOJENIE NA PÔVODNÝ OCEĽOVÝ ROZVOD

NOVÉ ROZVODY BAZÉNOVEJ VODY

PVC DN200

SMER BAZÉN - 25m

BAZÉNOVÁ VODA

NOVÉ ROZVODY BAZÉNOVEJ VODY

PRIPOJENIE NA PÔVODNÝ OCEĽOVÝ ROZVOD

príruba

SMER BAZÉN - 50m

BAZÉNOVÁ VODA

R315/90

PVC DN300

T–KUS 315

UV 315

NOVÉ ROZVODY BAZÉNOVEJ VODY

PRIPOJENIE NA PÔVODNÝ OCEĽOVÝ ROZVOD

príruba

SMER BAZÉN - 50m

BAZÉNOVÁ VODA

PRIPOJENIE NA PÔVODNÝ OCEĽOVÝ ROZVOD

LEGENDA OZNAČENIA

- REGULAČNÝ KLAPKOVÝ VENTIL
- TEPLOMER
- POMOCNÉ ČERPADLO OHREVU
- SPÄTNÁ KLAPKA
- REDUKCIA – R

LEGENDA ZARIADENIA

JESTVUJÚCE ZARIADENIE

1 ROZDELOVAČ – ROZDELOVAČ DN 200 – HORÚCOVODNÝ

2 ZBERAČ DN 200 –HORÚCOVODNÝ

NOVÉ ZARIADENIE

3 VÝMENNÍK VODA/VODA DOSKOVÝ PN25 CB200/64L

4 VÝMENNÍK VODA/VODA DOSKOVÝ PN25 CB200/30L

MIESTO STAVBY: **PLAVÁREŇ PASIENKY**

NÁZOV STAVBY: **REKONŠTRUKCIA OHREVU BAZÉNOVÝCH VÔD PRE 50m BAZÉN a 25m BAZÉN**

INVESTOR: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy
Junácka č. 4 , BRATISLAVA

Autorizácia

Autor projektu: Ing. Ľubomír BOJNÁK	Zodpovedný projektant: Ing. Ľubomír BOJNÁK	Vypracoval: Ing. Ľubomír BOJNÁK	Dodávateľ projektu: Ing.Ľubomír Bojnák–ZHP Budyšínska č.8, 831 03 BRATISLAVA
STUPEŇ PROJEKTU: **DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY**			
STAVEBNY OBJEKT: **01 OHREV BAZÉNOVÝCH VÔD**			Formát: 6 x A4 / Dátum: 12.2021
ČASŤ PROJEKTU: **VYKUROVANIE**			Mierka: / Sada:
NÁZOV VÝKRESU: **SCHÉMA ZAPOJENIA**			Výkres číslo: ÚK - 3