MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie verejného obstarávania
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

Bratislava, 13.07.2022
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 a 2

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Výmena protiprúdových výmenníkov na plavárni Pasienky**“, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 147/2022 zo dňa 29.06.2022 pod značkou 30595-WNP, boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov s nasledovnými otázkami:

Otázka č. 1:

Vzhľadom na absenciu technickej špecifikácie čerpadiel (položka č. 12 pod názvom „Bazénová voda - Filtračné čerpadlo s veľkým zachytávačom vlasov a vlákien“) prosíme uviesť bližšie technické parametre ako prietok, dopravná výška a veľkosť elektromotora čerpadla. Taktiež prosíme uviesť výrobcu a typ ako ekvivalentný vzor pre návrh filtračného čerpadla.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ dopĺňa minimálne technické parametre, ktoré musia spĺňať uchádzačom navrhnuté/nacenené filtračné čerpadlá, ako aj dopĺňa príklad typu filtračného čerpadla, ktoré spĺňa požadované parametre:

Filtračné čerpadlo pre 25 m bazén musí spĺňať minimálne tieto požiadavky: výkon 28,77 m3/hod.; výtlačná výška až 15 m; max. tlak 2,5 baru; príkon 1,5 kW (spĺňa napr. séria BADU Resort 30 (1 ks) – výrobca nemecká firma Speck Pumpen.

Filtračné čerpadlá pre 50 m bazén musia spĺňať minimálne tieto požiadavky: výkon 57,54 m3/hod.; výtlačná výška až 14 m; max. tlak 2,5 baru; príkon 2,6 kW (spĺňa napr. séria BADU Resort 60 (2 ks) – výrobca nemecká firma Speck Pumpen).

Verejný obstarávateľ zverejní v dokumentoch zákazky aktualizáciu č. 1 prílohy č. 2 Návrh na plnenie kritérií. Zmeny vyznačí farebne.

Otázka č. 2:

Chcem Vás poprosiť o vysvetlenie súťažných podkladov ohľadne možnosti zmeny textu v zmluve o dielo, článok III. bod 1 a to konkrétne zmena textu zo 45 kalendárnych dní na 160 kalendárnych dní, nakoľko momentálne viacerí dodávatelia doskových výmenníkov vr. výrobcu ALFA LAVAL vedia predmetné doskové výmenníky dodať v termíne až 16 týždňov.

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ upresňuje dodacie podmienky na 130 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ zverejní v dokumentoch zákazky aktualizáciu č. 2 Výzvy na predloženie ponuky a aktualizáciu č. 1 prílohy č. 3 Zmluva o dielo. Zmeny vyznačí farebne.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania