


**PROTIKORÓZNA OCHRANA:**

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠETKÝCH KOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSÍ SPĽŇAŤ TP 068 - "PROTIKORÓZNA OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MOSTOV", PRE STUPEŇ KORÓZNEJAGRESIVITY C4 ,VYSOKÁ PODĽA STN ISO 9223, S ŽIVOTNOSŤOU VYSOKOU - NAD 15 ROKOV.POUŽITÉ NÁTEROVÉ SYSTÉMY MUSIA SPĽŇAŤ PODMIENKY ŠPECIFIKOVANÉ V TABULKÁCH 1, 2 A 3.

- POZNÁMKY**
- ODVODŇOVACIE TRUBIČKY A ODVODŇOVAČE BUDÚ OSADENÉ PRED BETONÁŽOU.
  - DETAILS ZBERNÉHO POTRUBIA, PRIPOJENIA ODVODŇOVAČOV A ZÁVESY SA NAVRHUJÚ PODĽA KONKRÉTNÉHO TYPU POTRUBIA
  - MREŽA ODVODŇOVAČA SA OSADÍ V PRIEČNOM A POZDĽŽNOM SKLONE VOZOVKY, ZAPUSTENIE 5 mm SA OPATŘÍ NA JEDNEJ STRANE PÁNTOM A NA DRUHEJ STRANE SKRUTKOU ALEBO ŽÁMKOM
  - PRÍSLUŠENSTVO ODVODNENIA (ZÁVESY, KOTEVNÉ PRVKY, OBJÍMKY, SPOJOVACIE PRVKY) BUDE NEREZOVÉ (TR. A4) PODĽA STN 17 349, W NR. 1.4404
  - ODVODNENIE BUDE REŠPEKTOVAŤ POŽIADAVKY TP 063 (11/2012).
  - POZDĽŽ MOSTA BUDE V ÚZLABÍ POZDĽŽNY DRENÁŽNY KANÁLIK Š. 100mm. PRED MOSTNÝM ZÁVEROM PRI STOJKE 1 BUDE PRIEČNY DRENÁŽNY KANÁLIK Š. 100mm, KTORÝ BUDE ZAÚSTENÝ DO ODVODŇOVACEJ TRUBIČKY.
  - NA STYKU PRIEČNEHO A POZDĽŽNEHO DRENÁŽNEHO KANÁLIKA BUDE VYTVORENÝ PROTISKLON V POZDĽŽNOM SMERE AŽ K ODVODŇOVACEJ TRUBIČKE.
  - DĹŽKU ODVODŇOVACEJ TRUBIČKY OVERIŤ NA STAVBE
  - VÝTÝČENIE ODVODŇOVACEJ TRUBIČKY A ODVODŇOVAČOV JE V PRÍLOHE "VYTÝČENIE RÁMOVEJ KONŠTRUKCIE"

**PREHLAD POUŽITÝCH MATERIÁLOV**

ODVODŇOVACIA TRUBIČKA	1 ks
ODVODŇOVAČ	2 ks
ZBERNÉ POTRUBIE	5 m



# 201-00

# D

ZOD. PROJEKTANT: Ing. M. KRAJČ	VYPRACOVAL: Ing. V. ŠTEFKO	ZHOTOVITEL:
HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. M. KRAJČ	TECH. KONTROLA: Ing. M. ČÍŽ	<b>AMBERG ENGINEERING</b>
OBJEDNÁVATEL: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, NÁMESTIE SNP 23, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA		Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefon:+421 2 59 308 261 Fax:+421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg-sk
KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ	OKRES: BANSKÁ BYSTRICA	
STAVBA: <b>ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU MOSTU EV. Č. 2426-01, MOŠTENICA</b>		ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020254/01
ČASŤ: 201-00 MOST EV. Č. 2426-01		STUPEŇ: DSP, DRS
PRÍLOHA: ODVODNENIE		DÁTUM: 11/2020
		FORMÁT: 8xA4
		MIERKA: 1:100/50/10/5
		ČÍSLO PRÍLOHY: SÚPRAVA:
		5.3