



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
závod Košice
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/7952 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

OON Design s.r.o.
Ing.arch. Igor Hradský
Slovenská 6
040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa
/

Naša značka
11128/2021/Ko

Vybavuje/telefón
Kováčsová/055/7952 – 491
dagmar.kovacsova@vodarne.eu

Košice
19.02.2021

Vec

Košice, k. ú. Stredné mesto, p. č. 2106
Vyjadrenie k podzemným zariadeniam

Vo Vašej žiadosti doručenej dňa 16.02.2021 ste nás požiadali o vyjadrenie k existencií našich podzemných zariadení v Košiciach, p. č. 2106, k. ú. Stredné mesto, pre bližšie nešpecifikované účely.

Trasu verejnej jednotnej kanalizácie DN 300/450, 400, 400/600, 3400/2160 a verejného vodovodu L DN 100, L D 125, O DN 300 vo Vami vyznačenom záujmovom území na ulici Jesenského a v jeho blízkosti sme Vám **informatívne** zakreslili do priloženej situácie. Upozorňujeme, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré v priloženej situácii nie sú zakreslené. Vodovod je uložený v nezamrzajúcej hĺbke cca 1,0 – 1,5 m. Verejná kanalizácia je uložená hlbšie ako verejný vodovod. Tieto hĺbky uloženia vodovodného a kanalizačného potrubia môžu byť informatívne, nakoľko od výstavby vodovodu a kanalizácie mohlo dôjsť k zmene nivelety terénu. **Presnú trasu verejného vodovodu a kanalizácie, ako aj prípojok, žiadame vytýčiť našimi pracovníkmi priamo v teréne na základe objednávky!**

Pri projektovaní akejkoľvek stavby žiadame dodržať ochranné pásmo od steny potrubia vodovodu a kanalizácie, t. j. do DN 500, vrátane, minimálne 1,5 m a nad DN 500 minimálne 2,5 m na obidve strany potrubia.

Projektovú dokumentáciu s riešením spôsobu zásobovania stavby vodou a jej odkanalizovania žiadame predložiť našej spoločnosti VVS, a.s. na vyjadrenie, pred požiadaním o územné rozhodnutie a stavebné povolenie. V projektovej dokumentácii musí byť jednoznačne daný bod napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, musí byť vypočítaná potreba vody a množstvo odvádzaných odpadových vôd. Vodomernú šachtu na vodovodnej prípojke a kanalizačnú šachtu na kanalizačnej prípojke je žiadateľ povinný vybudovať podľa typovej schémy prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vzdialenosti **max. 1 meter za hranicou pozemku, avšak max. do 10 metrov od bodu napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.** Vodomerná šachta musí byť vodotesná pre jeden vodomerný rozmer min. 900 šírka x 1200 dĺžka x 1600 hĺbka mm alebo kruhová DN 1000 mm (vnútorný priemer), resp. v závislosti od veľkosti navrhovanej vodovodnej prípojky.


V prípade zásobovania stavby jestvujúcou vodovodnou prípojkou, resp. odkanalizovania jestvujúcou kanalizačnou prípojkou, požadujeme predložiť na odsúhlasenie navrhované riešenie aj s kapacitným prehodnotením jestvujúcej vodovodnej a kanalizačnej prípojky.

Upozorňujeme, že toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Vodohospodárske zariadenie žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a pri projektovaní zachovať požiadavky STN 73 6005. Pre upresnenie, pred vypracovaním projektovej dokumentácie, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. žiadame objednať vytýčenie našich zariadení verejného vodovodu a kanalizácie, vrátane prípojok v teréne. K objednávke pre vytýčenie je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami (viď príloha). Termín vytýčenia vodovodu a kanalizácie si dohodnite u vedúceho pátracej skupiny p. Ing. Miloslava Galduna, t. č.: 0902 968 261.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.

S pozdravom


Východoslovenská
vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Košická 20, 042 48 Košice
IČO: 30870489, IČ DPH: SK2020302713
závod Košice - 12 -


Ing. Ivan Dubovský
riaditeľ závodu

Príloha
1 x situácia

Kópia
Závod KE -TO, F1.6/5

UIAaKM-009-2011



1:650

— *WOODS*
— *KANALIZACIA*