

POSTUP  
verejná súťaž  
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska  
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(ďalej len „ZVO“)*

**VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 2**

**názov zákazky:**

**„Kanalizácia a ČOV Dlhé Stráže“,  
vyhlásené vo**

**Vestníku verejného obstarávania č. 146/2022 - 28.06.2022, pod č. 30526 - WYP**

## **Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:**

### **Otázka č. 1:**

V technickej správe pre kanalizáciu sa uvažuje s opatreniami na odvodnenie podzemnej vody z dna ryhy s uložením drenážnych rúr čo chápem. Čiže aj pri práci môže dochádzať k zalievaniu ryhy podzemnou vodou. Keďže projekt aj výkaz výmer uvažuje s pažením výkopu po celej dĺžke, aj v časti potoka, tým sa preruší tok vody v potoku.

Vo výkaze výmer pre kanalizáciu je položka Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l - 480hod.

Je v tejto položke uvažované čerpanie vody z prerušeného toku potoku aj z výkopu ryhy počas prác?

### **Odpoveď:**

Áno. Ak sa vo výkope ryhy počas prác objaví voda a bude nutné je odčerpať, tak bude čerpanie vody prebiehať aj počas prác.

V Prešove, 12.07.2022

.....  
Ing. Peter Lupták, v.r.  
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania