

POSTUP
verejná súťaž
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“)*

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 6

názov zákazky:

**„Kanalizácia a ČOV Dlhé Stráže“,
vyhlásené vo**

Vestníku verejného obstarávania č. 146/2022 - 28.06.2022, pod č. 30526 - WYP

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer 07.3 – Biologický stupeň pod položkou „(Pol62 Mamutkové vzduchové čerpadlá)“ sa neuvádza špecifikácia, jediný uvedený údaj je počet kusov - 6. Vo výkresovej časti nie je zakreslené ani popísané mamutkové vzduchové čerpadlo. Preto, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie špecifikácie mamutkového čerpadla a o upresnenie miesta inštalácie mamutkových čerpadiel.

Odpoveď:

Umiestnenie mamutkových čerpadiel je popísané v TS PJ01.1, sú zakreslené aj v reze A-A. Mamutkové čerpadlá sú hydraulicko-pneumatické. Využívajú väčšie množstvo vzduchu, ktoré je vháňané do čerpanej kvapaliny pod tlakom. Silou, ktorá poháňa mamutkové čerpadlo je tak rozdiel hustoty čerpanej kvapaliny a zmesi kvapaliny so vzduchom. Konštrukcia mamutkového čerpadla je jednoduchá a nie sú v nej pohyblivé časti. Väčšinou obsahuje výtlačné potrubie a prírodné potrubie pre vzduch.

Otázka č. 2:

V technickej správe „PJ 0101 STROJNO-TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA ČOV, časť technológia“ v kapitole „4.0 Popis technológie ČOV – Biologický stupeň, Aktivačná nádrž“ sa uvádza „Množstvo privádzaného vzduchu pre nitrifikačné nádrže je regulované pomocou optickej kyslíkovej sondy typu LXV416.99.25001 s kontrolérom SC 4200c, LZX914.99.11200 a príslušenstvom cez frekvenčný menič prostredníctvom aktuálneho vnosu kyslíka v aktivačnej nitrifikačnej nádrži.“ Daný typ kontroléra už nie je na trhu dostupný. Preto žiadame verejného obstarávateľa o zmenu typu kontroléra k optickej kyslíkovej sonde, alebo umožnenie použitia ekvivalentného typu kontroléra pri dodržaní všetkých požadovaných parametrov.

Odpoveď:

V zmysle SP časti B.2 Opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené, t.j uchádzač môže v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek) navrhovaných stavebných postupov a materiálov.

V Prešove, 22.08.2022

.....
Ing. Peter Lupták, v.r.
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania