



Špecifikácia solárneho systému SPL 150

- svietidlo - 28W, 4500lm, vst. napätie 12V DC
- solárny panel - 150Wp, polykrýštalický
- akumulátor - 2x 66 Ah, 1,650Wh
- riadiaca jednotka
- pozinkovaný stožiar výšky 7,4m

POZNÁMKA 1:

Pre založenie základov stožiarov VO sa predpokladajú bežné základové pomery vyskytujúce sa pri stavbe pozemných objektov na území Slovenska t.j. základovú pôdu tvoria súdržné zeminy bez prítomnosti spodnej vody, zeminy skupiny F tuhé a lepšie, zeminy skupiny S a G stredne uľahnuté a lepšie, horniny skupiny R bez obmedzenia. Po výkope základovej jamy pre stožiare je potrebné zistiť druh a kvalitu základovej pôdy inžiniersko-geologickým prieskumom alebo odborným odhadom inžinierskym geológom, ktorým budú overené predpoklady výpočtu. V prípade, že sa pri realizácii stavby overia zeminy s inými charakteristikami (menej únosné, výskyt spodnej vody) ako bolo uvažované pri výpočte, je potrebné vykonať nové posúdenie založenia, na základe ktorého môže dôjsť k zmene rozmerov a prípadne aj hĺbky založenia. Pre betónový základ navrhovaných podperných bodov použiť betón: C 25/30 X0, XF1, XA1 (SK) Cl 0,4-Dmax 32 - S2 (STN EN 206-1).

POZNÁMKA 2:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER.
- DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATELA!
- DODÁVATEL MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.

D
660-04B

ISPO spol. s r. o. Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99		ZODP.PROJEKTANT: ING.M.GAŠPÁR	HL. PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ
VYPRACOVAL: ING.P.SUČKO		KONTROLOVAL: ING.M.GAŠPÁR	
OBJEDNÁVATEL: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina			
OKRES: ŽILINA		KRAJ:ŽILINSKÝ	
KAT.ÚZEMIE: POVAŽSKÝ CHLMEC, ŽILINA			DÁTUM: 09/2019
STAVBA: Vážska cyklo dopravná trasa - úsek Žilina - Bytča - hranica ŽSK/TSK - (Považská Bystrica) - etapa Považský Chlmec - Žilina - 2.časť			STUPEŇ: DSP,DP
			Č.ŽÁKAZKY: 2981/2019
			MIERKA:
OBJEKT: 660-04B Osvetlenie križovatky odbočky z cesty II/507 na skládku komunálneho odpadu			Č. PRÍLOHY: 4
PRÍLOHA : Detail osvetľovacieho stožiaru			Č. SÚPRAVY: