

PROGEO s.r.o. 010 01 Žilina, Predmestská 75				DYNAMICKÁ PENETRAČNÁ SKÚŠKA				DP-3					
Souprava: typ DPH, jméno Stitz Baran: výška pádu [m]: 0.50 tíž [kg]: 50.00 Kovadlina pevná: tíž s vodiacou tyčou [kg]: 18.00 Hrot pevný: priemer [mm]: 43.70 Ďalší tyč: dĺžka [m]: 1.00 hmotnosť [kg]: 6.00 Súčiniteľ plášť. trenia []: 0.025				Skúška podľa STN EN ISO 22476-2 Hĺbka sondy [m]: 1.10 Hlad.podz.vody [m]: Zvýšenie Qd pod HPV u S a G [%]25 Krok penetrovania [m]: 0.10				Meral: J.Hajčík Dátum skúšky: 26.11.2019 Y= 444 439.15 X= 1 171 037.23 Z= 328.96 Súr.systémy: JTSK / Bať		Počet mer.úderov []: Dynam.odpor Qd[MPa]: Modul Edef:			
Hĺbka [m]	Počet úderov		Qd [MPa]	Hf. [m]	Graf penetrácie 								Geologická charakteristika 65: Štrk fľovitý 63: Štrk s prímiesou jemnozrnnej zeminy
	mer	red.											
0.1	3	2.5	2.8	1.0									
0.2	9	8.5	9.4										
0.3	11	10.5	11.6										
0.4	17	16.5	18.2										
0.5	21	20.5	22.6										
0.6	41	40.5	44.7										
0.7	42	41.5	45.8										
0.8	53	52.5	58.0										
0.9	33	32.5	35.9										
1.0	32	31.5	34.8										
1.1	92	91.4	116.8										
Názov akcie: Vážska cyklocesta,					Mierka: 1:25		Zak. číslo: 1						
Dokumentoval: RNDr.K.Kandera Vyhodnotil: RNDr.K.Kandera					Spracoval: RNDr.K.Kandera		Príloha č.: 1						