

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave, dňa 29.07.2022

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 – Košická Polianka - vodovod

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 20.07.2022 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 138-395561 a dňa 21.07.2022 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 163/2022 pod označením 33252 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Košická Polianka - vodovod“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: Vo výkaze výmer pre objekt SO 1202.1 ZÁSOBNÉ POTRUBIE KOŠICKÁ POLIANKA je v položke č. 132 uvedená Prírubová redukcia DN 80/65, PN10 v množstve 2 ks. V položke č. 202 je obdobná položka Dodávka a montáž príř. redukcie RP DN 80/60, PN10 tiež v množstve 2 ks. Podľa výkresu D12-6910606-E4-6 sú potrebné len 2 ks. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.
	Odpoveď: Oceníť je potrebné aj pol.č.132 aj pol.č.202 (jedna sa o redukcie na potrubnom rade a v redukčnej šachte).
2	Otázka: Vo výkaze výmer pre objekt SO 1202.1 ZÁSOBNÉ POTRUBIE KOŠICKÁ POLIANKA chýba vykázaná položka z výkresu D12-6910606-E4-6 a to položka č. 13 Posúvač s nástrč. hrdlom a prírubou s istením proti posunu DN150, PN16. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.
	Odpoveď: Oceníť je potrebné tento posúvač v pol.č. 166.

3	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer pre objekt SO 1202.1 ZÁSOBNÉ POTRUBIE KOŠICKÁ POLIANKA je v položke č. 166 uvedená položka ARMATÚRY PRIEMYSLOVÉ Armatúry na vodu Posúvač s prírubami DN 150 mm - typ EO - napr. Hawle. alebo iný ekvivalent v množstve 1 ks. Z výkresu D12-6910606-E4-6 vyplýva, že takáto položka je vo výkaze výmer navyše. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Je potrebné oceniť pol.č. 166. – jedná sa o položku z výkresu D12-6910606-E4-6 a to položku č. 13 Posúvač s nástrč. hrdlom a prírubou s istením proti posunu DN150, PN16.</p>



TATRA TENDER
Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava

JUDr. Gabriela Heribanová
Tatra Tender s.r.o.