

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 11.08.2022

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 – Košická Polianka - vodovod

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 20.07.2022 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 138-395561 a dňa 21.07.2022 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 163/2022 pod označením 33252 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Košická Polianka - vodovod“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: Podľa výkresu D12-6910606-E5-6 pre objekt SO 1202.2 VODOVODNÁ SIEŤ KOŠICKÁ POLIANKA má byť použitých 54 ks zemných zákopových teleskopických súprav dl. 1,3 - 1,8 m a 2 ks zemných zákopových teleskopických súprav dl. 2,0 - 2,5 m. Vo výkaze výmer je však uvedených v položkách č. 297, 306 a 310 spolu 55 ks (16 + 32 + 7) teleskopických zemných súprav pre výšku 1,3 - 1,8 m a 0 ks teleskopických zemných súprav pre výšku 2,0 - 2,5 m. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.
	Odpoveď: Obstarávateľ samostatnou zmenou súťažných podkladov upraví VÝKAZ VÝMER – je nutné doplniť 2 posúvače s prírubami DN 80 a 2 zemné teleskopické súpravy RD=2,0-2,5 m DN 80.



JUDr. Gabriela Heribanová
Tatra Tender s.r.o.