

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8 – Košická Polianka - vodovod**

Obstarávateľ **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.**, so sídlom **Komenského 50, 042 48 Košice**, IČO: **36 570 460** (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 20.07.2022 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 138-395561 a dňa 21.07.2022 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 163/2022 pod označením 33252 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Košická Polianka - vodovod**“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom **Krčméryho 16, 811 04 Bratislava**, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<b>Otázka:</b> Otázka č. 1: V položke poradové číslo 363 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné je nesprávne uvedené množstvo alebo merná jednotka. Poprosíme o stanovisko.
	<b>Odpoveď:</b> V prílohe súťažných podkladov č. C.2_Výkaz výmer v záložke „Výkaz – výmer B“ sa pri položke č. 363 „Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné“ mení merná jednotka z „t“ na: <u>m<sup>3</sup></u>
2	<b>Otázka:</b> Otázka č. 2: V položke poradové číslo 189 je Vodomer mokrobežný DN 65. Takýto vodomer s DN 65 sa nevyrába, ani nevyrábal. Môže ho obstarávateľ vymeniť za dostupný vodomer?
	<b>Odpoveď:</b> V prílohe súťažných podkladov č. C.2_Výkaz výmer v záložke „Výkaz – výmer B“ pri položke č. 189 Obstarávateľ upravil definíciu danej položky na „Vodomer DN 65 PN 10 (alternatívne PN 16) pre čistú pitnú vodu do 50°C s indukčným prenosom dát (s dátovým modulom).“

	<p>Zároveň v zmysle časti B Opis predmetu zákazky súťažných podkladov platí, že pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný" a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.</p>
--	---

Konsolidované znenie Prílohy č. C.2\_Výkaz výmer s vykonanými zmenami v zmysle tohto vysvetlenia  
Obstarávateľ zverejní so zmenami zvýraznenými **červenou farbou**.



TATRA TENDER  
Tatra Tender s.r.o.  
Krčméryho 16  
811 04 Bratislava

JUDr. Gabriela Heribanová  
Tatra Tender s.r.o.