

V Bratislave, dňa 22.08.2022

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10 – Košická Polianka - vodovod

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 20.07.2022 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 138-395561 a dňa 21.07.2022 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 163/2022 pod označením 33252 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Košická Polianka - vodovod“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: Z dostupnej PD a priložených dokumentov k súťaži nie je jasné aká je hĺbka spodnej vody. V zmysle hydrogeologického prieskumu ide o podložie, ktoré nevytvára možnosti na akumuláciu spodnej vody. Zároveň je však v projekte 6 500 hodín čerpania vody. Môže doplniť verejný obstarávateľ s akou výškou spodnej vody má uchádzač počítať?
	Odpoveď: V rámci spracovania projektovej dokumentácie sa nevykonával výkop rýhy po celej dĺžke trasy vodovodu, takže nie je možné relevantne určiť, aká bude spodná voda po celej trase vodovodu. Taktiež nie je možné určiť, aké zrážky budú v dobe výstavby a ako to ovplyvní nutnosť čerpania vody. Určený bol iba odhadovaný počet hodín čerpania vody. Bol však vykonaný „Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum“ odborne spôsobilou osobou, ktorý prikladáme v prílohe tohto vysvetlenia.


Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 BratislavaJUDr. Gabriela Heribanová
Tatra Tender s.r.o.