


PODCHODY POD CESTAMI III/3410 A III/3321



SO 1201.1 – Vodovodná sieť Sady nad Torysou

PODCHOD NA RADE OD KM PO KM	VODOVOD. POTR. HDPE D(mm)	OCEL. CHRÁNIČKA D(mm)	L (m)	K1	K2	Hmin (m)	CESTA
0,001.00 ⁶ – 0,014.40	D160/9,5	D273/6,5	13,40	195,30	195,92	1,43	III/3410
0,000.50 ⁶⁻² – 0,008.50	D110/6,6	D273/6,5	8,00	195,64	195,78	1,39	III/3321
0,000.50 ⁶⁻⁴ – 0,008.50	D110/6,6	D273/6,5	8,00	194,90	195,15	1,42	III/3321

SO 1202.2 – Vodovodná sieť K. Polianka

PODCHOD NA RADE OD KM PO KM	VODOVOD. POTR. HDPE D(mm)	OCEL. CHRÁNIČKA D(mm)	L (m)	K1	K2	Hmin (m)	CESTA
0,000.00 ¹⁻¹ – 0,006.00	D110/6,6	D273/6,5	6,00	193,26	193,29	1,44	III/3321



LINEU s.r.o., Košice
Františkánska 5, 040 01 Košice
0911 774 776



VYPRACOVAL: Ing. D. Šeňo	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hnidiak	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	Enviroline s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 44 77 91 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52	
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: Sady nad Torysou, Košická Polianka			ČÍSLO ZÁKAZKY: 6910606	
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice			DÁTUM: 02. 2012	
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby			MIERKA: -	
AKCIA: Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec			ČÍSLO PRÍLOHY: D.12-E.1-8	
STAVBA: Sady nad Torysou, Košická Polianka-Vodovod-rozšírenie				
PRÍLOHA: SO 1201.1 – Vodovodná sieť Sady nad Torysou PODCHODY POD CESTAMI III. TRIEDY				