



KRIŽOVANIE BEZMENNÉHO TOKU - POTRUBIE "1" - PRETLÁČANIE

POZDĽŽNY PROFIL M 1:100




KRIŽOVANIE BEZMENNÉHO TOKU - POTRUBIE "2" a "2-2" - PREKOPANIE


POZDĽŽNY PROFIL M 1:100



PŮDORYS M 1:100



PRIEČNY REZ M 1:100



PODCHOD NA POTR. OD KM PO KM	POTR. HDPE D(mm)	St.1	St.2	St.3	St.4	Kt.1	Kp.1	Kt.2	Kp.2	L (m)	H (m)	rkm
0,355.84 - 0,360.67	D110/6,6	355,84	357,33	358,55	360,67	187,67	186,36	187,67	186,35	4,85	1,20	0,129
0,238.24 - 0,244.33	D110/6,6	238,24	240,04	242,49	244,33	191,09	189,74	191,09	189,74	6,10	1,24	0,379

POZNÁMKA:

1. PODCHOD PREKOPANÍM REALIZOVAŤ POČAS NÍZKYCH STAVOV HLADINY VODY V POTOKU
2. ZEMNÉ ZHUTNENÉ HRÁDZKY VYSTAVAŤ 0,7-0,9m OD DNA POTOKA
3. V MIESTE PODCHODU PODLA POTREBY ROZOBRAŤ BETÓNOVÉ DLAŽDICE - PO UKONČENÍ VÝSTAVBY ULOŽIŤ DO PŮVODNÉHO STAVU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

UPOZORNENIE !!!
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA



LINEU s.r.o., Košice
Františkánska 5, 040 01 Košice
0911 774 776



VYPRACOVAL: Ing. D. Šeňo	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hnidiak	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: Sady nad Torysou, Košická Polianka	INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice	STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
AKCIA: Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióně Hornád - Slanec	ČÍSLO ZÁKAZKY: 6910606	PARÉ:
STAVBA: Sady nad Torysou, Košická Polianka-Vodovod-rozšírenie	DÁTUM: 02. 2012	MIERKA: 1:100
PRÍLOHA: S0 1202.2 - Vodovodná sieť Košická Polianka PODCHODY POD BEZMENNÝM TOKOM	ČÍSLO PRÍLOHY: D.12-E.5-8	



E-mail: enviroline@enviroline.sk
Mobil: 0905 68177901
Tel: 055 / 622 57 05
Fax: 055 / 625 41 52