
POTR. "1"
POTR. "2" HDPE D 110/6,6 mm - 1 378,07 m
VODOMERNÁ A REDUKČNÁ ŠACHTA K. POLIANKA
PRETLÁČANIE POD CESTOU
chráničkou dl. 15,0m
ZÁSOBNÉ POTRUBIE KOŠICKÁ POLIANKA
HDPE D 160/9,5 mm - 932,85 m
KS2
VZŠ4
VZŠ3
VZŠ2
VZŠ1
poľná cesta
asf. cesta
asf. cesta
asf. cesta
POZOR! PODZEMNÉ VEDENIA!
PRED ZAČIATKOM ZEMNÝCH PRÁC BEZPODMIENEČNE VYTYČIŤ POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ
TRASY SÚ VO VÝKRESOCH ZAKRESLENÉ LEN ORIENTAČNE!
VODOVODNÉ PRÍPOJKY SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE, MIESTA NAPOJENIA DOHODNÚŤ S MAJITEĽMI NEHNUTEĽNOSTÍ!
KLAD LISTOV:
1/2
2/2
LEGENDA EXISTUJÚCICH VEDENÍ:
PLYNOVOD
PLYNOVÁ PRÍPOJKA
MIESTNY TELEKOM. KÁBEL
DIALKOVÝ TELEKOM. KÁBEL
VZDUŠNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE
VZDUŠNÉ ELEKTRICKÉ VEDENIE
LEGENDA:
NAVRHOVANÝ VODOVOD
UZÁVER NA POTRUBÍ
VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA
KALNÍKOVÁ ŠACHTA
VODOMERNÁ A REDUKČNÁ ŠACHTA
D:\lineu_1.gif
LINEU s.r.o., Košice
Františkánska 5, 040 01 Košice
0911 774 776
2/2
VYPRACOVAL: Ing. D. Šaňo
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ľ. Hnilica
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. Ľ. Hnilica
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO: Sady nad Torysou, Košická Poľanka
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
AKCIA: Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec
ČÍSLO ZÁKAZKY: 6910606
PARE:
STAVBA: Sady nad Torysou, Košická Poľanka - Vodovod - rozšírenie
DÁTUM: 02. 2012
PRÍLOHA: SO 1202.1 – Zásobné potrubie Košická Poľanka
SITUÁCIA M 1:500
MIERKA: 1:500
ČÍSLO PRÍLOHY: D.12-E.4-2
Enviroline s.r.o. KOŠICE
E-mail: enviroline@enviroline.sk
Mobil: 0911 44 77 55
Tel.: 055 / 622 41 55
Fax: 055 / 625 41 09