



KRIŽOVANIE BYSTERSKÉHO POTOKA - rkm 0,504

POZDĽŽNY PROFIL M 1:100




PÔDORYS

M 1:100



PRIEČNY REZ

M 1:100



POZNÁMKA:

1. PODCHOD REALIZOVAŤ POČAS NÍZKÝCH STAVOV HLADINY VODY V POTOKU
2. ZEMNÉ ZHUTNENÉ HRÁDZKY VYSTAŤ 0,7–0,9m OD DNA POTOKA
3. V MIESTE PODCHODU ZREALIZOVAŤ KAMENNÝ ZÁHOZ NAD POTRUBÍM V ŠÍRKE 6,0 m V DNE A BREHOCH KORYTA
4. V MIESTE SPEVNENEJ ÚPRAVY KORYTA PO OSADENÍ POTRUBIA UVIESŤ KORYTO DO PŮVODNEHO STAVU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

UPOZORNENIE !!!
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC
VÝTÝČIť PODZEMNÉ VEDENIA



LINEU s.r.o., Košice
Františkánska 5, 040 01 Košice
0911 774 776



VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:
Ing. D. Šeňo	Ing. L. Hnidiak	Ing. L. Hnidiak
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: Sady nad Torysou, Košická Polianka		
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice		
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby		
AKCIA: Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregiónne Hornád – Slanec		
STAVBA:	DÁTUM:	
Sady nad Torysou, Košická Polianka-Vodovod-rozšírenie	02. 2012	
PRÍLOHA:	MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY:
SO 1202.1 – Zásobné potrubie Košická Polianka	1:100	D.12–E.4–11
PODCHOD POD BYSTERSKÝM POTOKOM		



E-mail: enviroline@enviroline.sk
Mobil: 0911 44 77 91
Tel: 055 / 622 57 05
Fax: 055 / 625 41 52

ČÍSLO ZÁKAZKY: 6910606
PARE:

DÁTUM: 02. 2012

MIERKA: 1:100
ČÍSLO PRÍLOHY: D.12–E.4–11