



NAPÁJACÍ VÝVOD A KÁBEL PRE ZISŤOVANIE POTRUBIA

UMIESTNENIE VÝVODU V UZÁVEROVOM POKLOPE

REZ



PODORYS




LEGENDA: /PLATÍ PRE 1 VÝVOD/


OZN.	NÁZOV	STN	KS
1	VODIČ AY 4 mm ² – VYKÁZANE VO VÝKAZE RÚR		
2	RÚRA HDPE – VYKÁZANE VO VÝKAZE RÚR		
3	SAMOLEPIACA PÁSKA		
4	TEHLA PRIEČNE DIEROVANÁ	72 2611	4
5	BETÓNOVÁ PATKA 400 x 400 x 350 mm		
6	UZÁVEROVÝ POKLOP – VYKÁZANE VO VÝKAZE RÚR		

PODROBNOSŤ č.1

POHLAD



REZ




LEGENDA: /PLATÍ PRE 1 VÝVOD/


OZN.	NÁZOV	STN	KS
1	MOSADZNÁ SKRUTKA M 6 x 40	02 1103	2
2	MOSADZNÁ PODLOŽKA M 6	02 1701	10
3	MOSADZNÁ MATICA M 6	02 1401	6
4	MOSADZNÁ SKRUTKA M 6 x 75	02 1103	1
5	IZOLAČNÁ DOSKA 150 x 50 x 8		1
6	VODIČ 2x4 mm ²		
7	UZÁVEROVÝ POKLOP	13 6581	

UMIESTNENIE VÝVODU V ARMATÚRNYCH ŠACHTÁCH

PÔDORYS



REZ




LEGENDA: /PLATÍ PRE 1 VÝVOD/


OZN.	NÁZOV	STN	KS
1	SKRUTKA DO MURIVA M 8 x 100	02 1391	1
2	MOSADZNÁ MATICA M 8	02 1401	2
3	MOSADZNÁ PODLOŽKA M 8	02 1701	2
4	MOSADZNÁ SKRUTKA M 6 x 40	02 1103	2
5	MOSADZNÁ PODLOŽKA M 6	02 1701	8
6	MOSADZNÁ MATICA M 6	02 1401	4
7	IZOLAČNÁ DOSKA 150 x 150 x 8		1
8	VODIČ 2x4 mm ²		
9	SAMOLEPIACA PÁSKA		

PODROBNOSŤ č.2

POHLAD



REZ



UPOZORNENIE !!!

PRED ZAĤÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS

mpekarovicplus@gmail.com

080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA č.: 1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:		Obec Fintice		Ing. Pekarovič Marián	SPRACOVATEL:		Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS	
MIESTO STAVBY:		Fintice	HL. INŽ. PROJEKTU:		Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb			
OKRES:		Prešov	ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Pekarovič Marián			
KLASIFIKÁCIA STAVBY:		2223	VYPRACOVAL:		Ing. Pekarovič Marián			
STAVBA:					ČÍSLO ZÁKAZKY:		145/2017	
FINTICE – Vodovod, kanalizácia a ČOV					DÁTUM:		10.2017	
					FORMÁT:		A4	
					PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:		DRS	
STAVEBNÝ OBJEKT:		SO 15 Výtlak z PČS			MIERKA:		1:25	
PRÍLOHA:		IDENTIFIKAČNÝ VODIČ NA POTRUBÍ					ČÍSLO PRÍLOHY: 15-24	