



OSADENIE POKLOPU

- MIMO KOMUNIKÁCIE




- V KOMUNIKÁCIÍ




- ASFALTOVÝ BETÓN AB II 40 mm
- OBALOVÉ KAMENIVO OK I 50 mm
- OBALOVÉ KAMENIVO OK II 60 mm
- ŠTRKODRVA ŠD 200 mm
- ŠTRKOPIESOK ŠP 150 mm

ÚPRAVA DNA ŠACHTY

- SMER UHLOV ZAÚSTANIA /v stupňoch/




- POSTUP OSADENIA RÚR
DO OTVORU ŠACHTOVÉHO DNA



1. OSADENIE GUMOVÉHO TESNENIA
"POZOR" NA PRVÚ DRAŽKU RÚRY
2. ZATLAČENIE RÚRY S OSADENÝM TESNENÍM
"POZOR" AŽ PO KYNETU ŠACHTY
3. VYPLNENIE OTVORU TMELOM
"POZOR" PO NAVLHČENÍ OBVODU OTVORU
TMEL PRIPRAVIŤ PODLA NÁVODU VÝROBCU

- SMER UHLOV ZAÚSTANIA /v gradoch/



POZNÁMKA:
PRE JEDNOTLIVÉ ŠACHTY SÚ UHLY UVEDENÉ V TABULKE VÝKAZU PRVKOV ŠACHT

UPOZORNENIE !!!

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS

mpekarovicplus@gmail.com

080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.:

1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:	Obec Fintice		Ing. Pekarovič Marián	SPRACOVATEL: Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb	
MIESTO STAVBY:	Fintice	HL. INŽ. PROJEKTU:			
OKRES:	Prešov	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič Marián	ČÍSLO ZÁKAZKY:	145/2017
KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2223	VYPRACOVAL:	Ing. Pekarovič Marián	DÁTUM:	10.2017
STAVBA:				FORMÁT:	A4
STAVEBNÝ OBJEKT:				PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DRS
PRÍLOHA:				MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY:
DETAIL OSADENIA POKLOPU, uhol napojenia stôk				1:25	15-23