



POZNÁMKA:

ZHUTNENIE ZASYPOV POD CHODNÍKOM

MATERIÁL: ZEMINA

MIERA ZHUTNENIA: $\lambda_d \geq 0,98$

MODUL PRETVÁRNOSTI NA PLÁNI POD CHODNÍKOM: min. $E_{def,2} = 30 \text{ MPa}$

UPOZORNENIE:

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE ZHOTOVITEL POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!

V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!

V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE !!!

D
SO 04

ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99		ZODP.PROJEKTANT: ING.M.GAŠPÁR <i>Gaspár</i>	HL. PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ <i>Dubravský</i>
		VYPRACOVAL: ING.M.GAŠPÁR <i>Gaspár</i>	KONTROLOVAL: ING.J.ANTOL <i>Antol</i>
OBJEDNÁVATEL: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov			
OKRES: BARDEJOV		KRAJ: PREŠOVSKÝ	
KAT.ÚZEMIE: JANOVCE			DÁTUM: 04/2017
STAVBA:			STUPEŇ: DRS, DP
II/545 Janovce - Kľušov			Č.ZÁKAZKY: 2756/2016
			MIERKA: 1:20
OBJEKT: SO 04 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú.Janovce			Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA: REZ KÁBLOVOU TRASOU			6