

# ZÁKAZKA: Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu, DVORY 1,2,3,4

Vysvetlenie 27.07.2022

Odpovede sú uvedené pod otázkou **červeným** písmom

## **Otázky z 26.07.2022 14:28:18:**

Otázka č.1:

*Vo výkaze výmer objektu SO 01 Hospodársky dvor 1 časť komunikácie sa nachádza položka č.35 Atypické kovové zábradlie z trubiek D38 s konečnou úpravou, a v technickej správe tohto objektu sa píše: POPIS: Nerezové zábradlie, Povrchová úprava: Brus, Použitie: Rovina, Madlo: D42,4x2, Výplň: d12, Kotvenie: Zhora, L: 1500, Stĺpik: 40x40x2, montáž do existujúceho múrika po povrchovej úprave, vyrovnaní. Dĺžka zábradlia 5m (3x pole1500 + 500mm).*

*Aký typ zábradlia teda má uchádzač oceniť nerezové alebo kovové? Je tu nesúlad medzi technickou správou a výkazom výmer.*

**Uchádzač ocení v uvedenej položke VV zábradlie z nehrdzavejúcej ocele /nerezové/ podľa popisu v technickej správe.**

Otázka č.2:

*Vo výkaze výmer objektu SO 01 Hospodársky dvor 1 časť komunikácie sa nachádza položka č.24 Beton asfaltový po zhutnení I.tr. AC 16 O hr.60mm- ako uchádzač upozorňujeme na zrejme zle označenie obrusnej asfaltovej vrstvy, malo by sa jednať o typ asfaltovej zmesi AC 11 O I. trieda nemodifikovaný?*

**Vo výkaze výmer aj v projektovej dokumentácii je použitá správna vrstva AC 16 O hr. 60 mm, ktorú je potrebné oceniť.**