

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č.

Vypracoval : ALAM s.r.o. , Nezábudková 40, 821 01 Bratislava

Obec Dolné Lefantovce
stavebný úrad

Zloženie komisie : **predseda** : Lančarič Alfonz

členovia : Ing. Vlachovič Pavol

Tomašovič Jozef

OBEC-1-
Spoločný obecný úrad
so sídlom: Mestský úrad v Nitre
Dokumentácia bola overená v stavebnom
konaní a je podkladom pre uzatvorenie
stavby podľa stavebného povolenia.
č. 81014/2010-005-12, 04.07.2010
vydané tunajším starostom v úradnom
vedúcom úradníku

Názov objektu : **SO 03 – Zmena signálnych plánov CSS**

CYKLOTRASA – Diely - Klokočina

Podklady : prehliadka objektu, projektová dokumentácia

Prílohy : certifikáty jednotlivých prvkov CSS (tabuľky fyzikálno - chemických vlastností plynu)

Opis zariadenia : Radič CSS

Stožiare - ELV.P typ SKV 64.9 a SKS 33P

Návestidlá - LED 40V

Matice s LED diódami

IP 54/20

IP 43/20

IP 53/20

IP65

požadované IP 44

požadované IP 43

požadované IP 53

požadované IP 65

Rozhodnutie : Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre uvedené prvky podľa noriem

STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51 :

Predmet	K ó d																		
Radič	AA7	AB7	AC1	AD4	AE4	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1	AN3	AP1	AQ3	AR3	AS3	BA1	BC2	BD1
Návestidlo	AA7	AB7	AC1	AD3	AE4	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1	AN3	AP1	AQ3	AR3	AS3	BA1	BC2	BD1
Stožiar	AA7	AB7	AC1	AD3	AE3	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1	AN3	AP1	AQ3	AR3	AS3	BA1	BC3	BD1
Tlačidlo	AA7	AB7	AC1	AD6	AE4	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1	AN3	AP1	AQ3	AR3	AS3	BA1	BC3	BD1

Zdôvodnenie : Zariadenie je v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z.

Dátum : 16.7 2015



Podpis predsedu komisie