



LEGENDA PBS

- · — HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU
- N 1.1-I.SPB OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU A STUPEŇ POŽ.ODOLNOSTI
- EI-C,30 OZNAČENIE POŽIARNÝCH DVERÍ
- REI 30 OZNAČENIE POŽIARNEJ ODOLNOSTI KONŠTRUKCIE
- PP POŽIARNY PÁS V OBVODOVEJ STENE
- ▲ PRÁŠKOVÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ (6 kg)
- ⊗ HN 30m HADICOVÝ NAVIJÁK – 30 m
- ⊗ NÚDZOVÉ OSVETLENIE
- · — POŽIARNE NEBEZPEČNÝ PRIESTOR
- dx ODSUPOVÁ VZDIALENOSŤ
- POŽIARNE NEBEZPEČNÝ PRIESTOR, OPATRENIA:
 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY, OBKLADY, ZATEPLENIE:
 - TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ NAJVIAC A1 ALEBO A2
 - STRECHA: KRITÉRIUM C_{roof} (t₄)
- ZAČIATOK ÚNIKOVEJ CESTY
- E10 POČET EVAKUOVANÝCH OSÔB
- Vx OZNAČENIE VÝCHODU
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- SMER ÚNIKU

RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

Názov stavby: ZŠ ROZHANOVCE - prístavba	Investor: Obec Rozhanovce
Obsah vykresu: Pôdorys 2. NP	Vypracovala: Ing. Daniela Kristiňaková
Miesto stavby: parc.číslo:433/1,3 kat.územie: Rozhanovce	Mierka 1 : 125 Dátum: 05/2018 PO 1