

Tabuľka elektrických výkonov - predbežná													
Stavba: VŠZP										Dokument:č.			Počet príloh
Objekt: Žilina, P.O Hviezdoslava 798/26						na , zmeny sú vyznačené v rámci							
Časť: CH										Dátum: 09/2018			
Firma:										Vypracoval: Pajerský			Podpis:
Por.číslo (kus)	Typ zariadenia	Výrobca	Ovláda / Napája	Istenie (A)	Výkon (kW)	Menovitý prúd (A)	Prúd		Napätie (V)	Ovládanie CRS	Napojenie na náhradný zdroj	Elektro pozn	Poznámky
							Min. prúd (A)	Nábehový (A)					
CHLADENIE													
1.1	Vnútorná jednotka			16	0,067		0,4		1/220-240/50				1
1.0	Vonkajšia kondenzačná jednotka			20	1,19				1/220-240/50				1