

Miesto stavby: **POBOČKA VŠZP**
Považská Bystrica, M. R. Štefánika 165


Investor: **Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.,**
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka

Zhotoviteľ: **Ing. Dušan Pajerský**
Kľakovská 882/23, 966 81 Žarnovica

Stupeň PD: **Realizačný projekt**

Profesia: **CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA**

VÝKAZ VÝMER/ ŠPECIFIKÁCIA



Vypracoval: Ing. Dušan Pajerský

Zodpovedný projektant: Ing. Dušan Pajerský

Bratislava, September 2018

Výkaz výmer - Chladenie

Názov stavby VŠZP
 Miesto stavby Považská Bystrica, M. R. Štefánika 165
 Objednávateľ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka
 Vypracoval Ing. Dušan Pajerský

Poz.	Názov tovaru / služby	MJ	Počet	Dodávka	Montáž
	Name of product / Service				
	VŠZP				
1.0	Vonkajšia kondenzačná jednotka	ks	1		
	Výkon chladenie nomin.: 14,0 kW				
	Výkon vykurovanie nomin.: 15,5 kW				
	EER Cooling: 3,00				
	COP Heating: 4,01				
	Prevádzkový rozsah chladenie : -10 / +46 °C				
	Prevádzkový rozsah vykurovanie : -15 / +24°C				
	Pripojenie kvapalina/plyn : 3xØ6.35 / Ø9.52, 2xØ6.35 / Ø12.7				
	Dĺžka potrubia pre jednotku: 125 m				
	Prevýšenie potrubia: 15 m				
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~				
	Istič : 20A				
	Chladivo: R32				
1.1	Vnútna nástená jednotka + infraovládač	ks	1		
d	Farba : Biela				
	Výkon chladenie nomin.: 2,5 kW				
	Výkon vykurovanie nomin.: 3,2 kW				
	EER Cooling: 3,85				
	COP Heating: 4,38				
	Energetická trieda: A++				
	Hmotnosť : 11 kg				
	Pripojenie kvapalina : 6,35				
	Pripojenie plyn : 9.52				
	Pripojenie odvod kondenzátu: 18 mm				
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~				
	Fukcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie,.....				
1.1	Vnútna nástená jednotka + infraovládač	ks	4		
a,b,c	Farba : Biela				
e	Výkon chladenie nomin.: 3,5 kW				
	Výkon vykurovanie nomin.: 4,2 kW				
	EER Cooling: 3,50				
	COP Heating: 3,92				
	Energetická trieda: A++				
	Hmotnosť : 11 kg				
	Pripojenie kvapalina : 6,35				
	Pripojenie plyn : 9.52				
	Pripojenie odvod kondenzátu: 18 mm				
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~				
	Fukcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie,				
	Rozvody chladu:				
	Rozdelovač chladiwa	ks	4		
	Cu potrubie Ø9,52mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	102		
	Cu potrubie Ø6,35 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	102		
	Vonkajšie časti vedenia potrubí oplechovať a prípadne farebne zladit z fasádou budovy				
	Komunikačný kábel	bm	108		
	Doplnenie chladiwa R32	kg	2		
	Zdravotechnika- odvod kondenzátu				
	Potrubie a tvarovky HT 32	bm	33		
	Sifón, zápachová uzávierka HL 136N	ks	1		
	Použitie čerpadla kondenzátu	ks	5		
	Elektro				
	Elektrické pripojenie - kábel CYKY 3J x 6,0 + revízna správa elektro	bm	28		
	Práce a dodávky HSV (vybúranie otvorov, vyspravenie stien, náter vyspravených častí stien, odvoz a likvidácia odpadu, ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia)	kpl	1		

Výkaz výmer - Chladenie

Názov stavby	VšZP
Miesto stavby	Považská Bystrica, M. R. Štefánika 165
Objednávateľ	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka
Vypracoval	Ing. Dušan Pajerský

Poz.	Názov tovaru / služby	MJ	Počet	Dodávka	Montáž
	Name of product / Service				
	VšZP				
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	kpl	1		
	Montážny a spojovací materiál	kpl	1		
	Inštalačný a chladiarenský materiál	kpl	1		
	Konzoly a kotviaca technika	kpl	1		
	Doplnková silová a komunikačná elektrokabeláž	kpl	1		
	Montáž, doprava, skúšky	kpl	1		
	Spolu				