

Tabuľka elektrických výkonov - predbežná													
Stavba: VŠZP										Dokument:č.			Počet príloh
Objekt: Prievidza, Vcelarska 1						na , zmeny sú vyznačené v rámci							
Časť: CH										Dátum: 03/2022			
Firma:										Vypracoval: Pajerský		Podpis:	
Por.číslo (kus)	Typ zariadenia	Výrobca	Ovláda / Napája	Istenie (A)	Výkon (kW)	Menovitý prúd (A)	Prúd		Napätie (V)	Ovládanie CRS	Napojenie na náhradný zdroj	Elektro pozn	Poznámky
							Min. prúd (A)	Nábehový (A)					
CHLADENIE													
1.1A	Vnútorná jednotka				0,034		0,4		1/220-240/50				1
1.1B	Vnútorná jednotka				0,034		0,4		1/220-240/50				1
1.0	Vonkajšia kondenzačná jednotka			16	1,34				1/220-240/50				1