



VŠETKÝM

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
Z12307/2022

Vybavuje/linka
Ing. Miloslav Matonog
02/20824678

Bratislava:
29.6.2022

Vec: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď

Dňa 29.6.2022 záujemca vo verejnom obstarávaní zákazky „Montáž klimatizačných jednotiek“ zadávanej postupom podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyhlásenej 20.06.2022 zverejnením podlimitnej výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 141/2022 dňa 21.06.2022 pod zn. 30007 – WYT, požiadal o vysvetlenie súťažných podkladov:

V nadväznosti na § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vám verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov:

Otázka:

„1. Keďže pri chladiacich zariadeniach sa nezhodujú chladiace výkony vo výkaze výmer a vo výkresovej dokumentácii, chceme vedieť, ktoré s týchto údajov sú platné a s ktorými máme uvažovať?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Prednosť má výkaz výmer, uvedené výkony sa niekedy nezhodujú preto, lebo napr. pre BA kde je VRV, je vyrobená konkrétna selekcia na konkrétneho výrobcu s priradením jednotiek podľa reálnych požiadaviek, ktoré oscilujú okolo tepelnej záťaže priestoru. Vzhľadom na to, že bola finálna požiadavka urobiť unifikovaný výkaz bez konkrétneho výrobcu, tak výkony vzhľadom k tepelným ziskom pre jednotlivé miestnosti sa môžu napatrne odlišovať. Dôležitý je samozrejme výkon pre chladenie, to že systém je možné prevádzkovať aj vo vykurovacom móde nie je požiadavkou obstarávania. Pre každú miestnosť je vypočítaná aj tepelná záťaž. Ak konkrétny dodávateľ klimatizácie má iné výkonové rady zariadení, je ich možné vo výkaze výmer upraviť v zmysle vypočítaných ziskov.

S pozdravom

Mgr. Martin Garaj
riaditeľ odboru verejného obstarávania