



MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Košiciach

Komenského 52, 040 01 Košice

Č. p. : KRHZ-KE-136-005 /2016

V Košiciach, dňa 22.02.2016

R O Z H O D N U T I E

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach (ďalej len „krajské riaditeľstvo“) v zmysle § 20 písm. e) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 1 ods. 3 písm. b) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov a na základe posúdenia analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru pre právnickú osobu **eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 910 712**, pre Kompresorovú stanicu KS 01 Veľké Kapušany

u r č u j e

minimálny počet zamestnancov a základné materiálno-technické vybavenie Závodného hasičského útvaru právnickej osoby **eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 910 712**, pre Kompresorovú stanicu KS 01 Veľké Kapušany:

1. Minimálny počet zamestnancov Závodného hasičského útvaru v počte **päť zamestnancov na jednu zmenu** (t.j. na štyri zmeny – dvadsať zamestnancov), ktorí sú pripravení na výjazd a jeden zamestnanec s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom (veliteľ hasičskej jednotky).
2. Základné materiálno-technické vybavenie:

A) Prostriedky strojnej služby:

- hasiaci a záchranný automobil CAS 38 Scania – 1 ks,
- hasiaci a záchranný automobil CAS 38 Scania – 1 ks,
- hasiaci a záchranný automobil CAS 32 MAN – 1 ks,
- kombinovaný hasiaci automobil KHA 25 MB Actros – 1 ks,
- kombinovaný hasiaci automobil KHA 25 MB Actros – 1 ks,
- sanitný automobil Mercedes Benz – 1 ks,
- veliteľský automobil Mercedes G 270 – 1 ks,
- veliteľský automobil Škoda Octavia Scout – 1 ks,
- plávajúce čerpadlo – PLOVČER – 1 ks,
- pretlakový ventilátor – 1 ks,
- prívesný vozík na čln -1 ks .

B) Prostriedky spojovacej služby:

- základňová rádiostanica GM 380 – 1 ks,
- vozidlové rádiostanice GM 360 – 8 ks,
- prenosné rádiostanice CP 040 – 7 ks.

C) Prostriedky protiplynovej služby:

- ochranné obleky proti chemickým látkam pretlakové – 2 ks,
- ochranné odevy proti tepelnému žiareniu Isotemp 5000/F1– 4 ks,
- analyzátor plynov a pár Dräger X-am 7 000 – 1 ks,
- detektor plynov – Dräger X-am 5 000 – 3 ks,
- detektor plynov – Dräger X-am 2 000 Ex, O₂, CO, H – 3 ks,
- autonómne dýchacie prístroje + ochranné masky a záložné fľaše – 15/10 ks,
- vysokotlaký kompresor na plnenie Astra V 32 Stabil – 1 ks,
- zariadenie na skúšanie prostriedkov protiplynovej služby.

D) Dekontaminačné, sorpčné a neutralizačné látky.

O d ô v o d n e n i e

Krajskému riaditeľstvu bola dňa 02.12.2015 doručená žiadosť č.p.:10080/2015 zo dňa 30.11.2015 právnickej osoby eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 910 712 vo veci schválenia predloženej analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru pre Kompresorovú stanicu KS 01 Veľké Kapušany.

Dôvodom spracovania analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru boli zmenené pomery v objektoch spoločnosti, ktoré mali vplyv na zmeny nebezpečenstva vzniku požiaru:

1. Spoločnosť ukončila technologické procesy s dopravou plynu v SO 11/1 Kompresorová stanica č. 1, t. z., že došlo ku preukázateľnému odstaveniu prevádzky (zaslepenie potrubí, odstránenie olejových náplní z technologických zariadení a pod.).
2. Spoločnosť ukončila technologické procesy s dopravou plynu v SO 11/2 Kompresorová stanica č. 2, t. z., že došlo ku preukázateľnému odstaveniu prevádzky (zaslepenie potrubí, odstránenie olejových náplní z technologických zariadení a pod.).
3. Spoločnosť ukončila technologické procesy s dopravou plynu v SO 11r Kompresorová stanica č. 3, t. z., že došlo ku preukázateľnému odstaveniu prevádzky (zaslepenie potrubí, odstránenie olejových náplní z technologických zariadení a pod.).
4. Spoločnosť ukončila prevádzku SO 12 Olejové hospodárstvo, ktoré slúžilo kompresorovým stanicám č. 1 až 3.

Krajské riaditeľstvo rozhodnutím č.p.: KRHZ-136-002/2016 zo dňa 26.01.2016 schválilo analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru spracovanú v októbri 2015 spoločnosťou Fire consult, spol. s r.o., Školská 1298/14, 020 01 Púchov, špecialistom požiarnej ochrany Ing. Rudolfom Adamičkom, PhD., registračné číslo: 69/2015, ktorá bola spracovaná pre právnickú osobu eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 910 712, pre Kompresorovú stanicu KS 01 Veľké Kapušany.

Zo záverov analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru vyplynulo, že pre účinné hasenie požiaru v právnickej osobe eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 910 712, pre Kompresorovú stanicu KS 01 Veľké Kapušany je potrebná hasičská jednotka - Závodný hasičský útvar s počtom päť hasičov na jednej zmene.

Právnická osoba eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 910 712, listom č.p. 969/2016 zo dňa 26.01.2016 sa vzdala nároku na odvolanie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.01.2016.

Krajské riaditeľstvo pri určení minimálnych počtov zamestnancov a základného materiálo-technického vybavenia závodného hasičského útvaru rozhodlo tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Ľv Košiciach, Komenského č. 52, 040 01 Košice do 15 dní odo dňa doručenia.

Odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.



Riaditeľ
Krajského riaditeľstva HaZZ
v Košiciach
plk. Ing. Jozef Fedorčák

Rozhodnutie sa doručí:

eustream, a.s.
Ing. Ľuboš Hegedúš
Vedúci HQSE a dokumentácie
Votrubova 11/A
821 09 Bratislava

eustream, a.s.
Votrubova 11/A
821 09 Bratislava

Na vedomie:

Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach
F. Kráľa č. 21
071 01 Michalovce

