



Sídlo firmy : Banícka 802/35, 058 01 Poprad
Kancelária : Hraničná 667/8, 058 01 Poprad
Tel : +421 908 392 789
e-mail : michalik.proj@gmail.com

Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Poprad, 28.04.2021

Vec: Vyjadrenie zhotoviteľa k spôsobu zapracovania pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MVSR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií do projektu stavby k akcii „Humenné ZB HaZZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti“

Na základe ZoD čl.2.2.2 b) podávam nasledovné vyjadrenie:

1. Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č.1120/3/2021 Technickej inšpekcie a.s. Košice

a. Prístupové rampy – nie je dodržaný čl. 1.3.1. - 1.3.3. prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z.z. :

1.3.1. Schodiskové rameno a rampa musia byť po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 900 mm. Odporúča sa vybudovať držadlo aj vo výške 750 mm.

1.3.2. Držadlo musí presahovať začiatok a koniec schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 150 mm.

1.3.3. Tvar držadla musí umožňovať pevné uchopenie rukou.

Do projektu časť D1 bol doplnený výkres D-9 v ktorom je navrhnuté požadované zábradlie;

b. Je potrebné dodržať aj čl. 1.3.7. a 1.3.13 prílohy vyhlášky č. 532/2002 Z.z. :

1.3.7. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, musia byť výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia, napríklad reliéfnou dlažbou.

Do projektu časť D1 bol doplnený výkres D-10 v ktorom je kladačský plán dlažby rampy kde sú tieto požiadavky splnené;

1.3.13. Prechod rampy na chodník musí byť plynulý.

Túto požiadavku je potrebné splniť pri pokládke dlažby – dbať aby napojenie novej dlažby rampy a pôvodného chodníka bolo v jednej výške, bez výraznej hrany;

2. Vyjadrenie OÚ Humenné, odbor starostlivosti o životná prostredie

– nemá námietky k projektovej dokumentácii , určuje podmienky realizácie pre investora a dodávateľa v oblasti nakladania s odpadmi;

3. Vyjadrenie Mesta Humenné, odbor výstavby

– nemá námietky k predmetnej stavbe v zmysle platného územného plánu;

4. Stanovisko Sekcie personálnych a sociálnych činností a odboru zdravotníctva oddelenie verejného zdravotníctva

- súhlasí s projektovou dokumentáciou;

5. Závazné stanovisko MV SR sekcia krízového riadenia oddelenie inšpekcie práce a požiarneho dozoru

- pripomienky podľa odborného stanoviska inšpektora práce ministerstva č.p. SKR-IPPD-2-014-2021 zo dňa 7.04.2021:

a. Stanovisko oprávnenej právnickej osoby - Technickej inšpekcie a.s. je priložené k projektovej dokumentácii v časť „Doklady“

b. Predložená projektová dokumentácia časť Protipožiarna bezpečnosť stavby spĺňa požiadavky protipožiarnej bezpečnosti



Ing. Juraj Michalík